


Руководство монтаж-  
ника  
**NIBE™ F1245**  
Геотермальный тепловой на-  
сос

## Краткое руководство


### Навигация



Подробное описание функций кнопок находится на стр. 34.

Инструкции по прокрутке меню и различным установкам описаны на стр. 36.

### Установка температуры в помещении



Включение режима установки внутрикомнатной температуры осуществляется в режиме запуска в главном меню двойным нажатием кнопки "ОК". Подробная информация об уставках находится на стр. 38.

### Увеличение объема горячей воды



Для временного увеличения количества горячей воды сначала поверните рукоятку управления, чтобы отметить меню 2 (капля воды), а затем дважды нажмите кнопку "ОК". Подробная информация об уставках находится на стр. 46.

### В случае сбоя климат-контроля

При любом сбое климат-контроля можно принять некоторые меры до обращения в организацию, осуществившую монтаж вашей установки. См. стр. 70 с инструкциями.

# Содержание

<b>1 Важная информация</b>	<b>2</b>	<b>Ввод в эксплуатацию и наладка</b>	<b>29</b>
Информация по технике безопасности	2	Подготовка	29
<b>2 Доставка и обращение</b>	<b>5</b>	Заполнение и вентиляция	29
Транспортировка	5	Руководство по началу работы	30
Сборка	5	Последующая регулировка и вентиляция	31
Поставляемые компоненты	6	<b>7 Управление - введение</b>	<b>34</b>
Снятие крышек	6	Дисплей	34
Снятие частей изоляции	7	Система меню	35
<b>3 Конструкция теплового насоса</b>	<b>8</b>	<b>8 Управление - меню</b>	<b>38</b>
Общие сведения	8	Меню 1 – ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ	38
Электрошкафы	10	Меню 2 - ГОРЯЧАЯ ВОДА	46
Секция охлаждения	12	Меню 3 - ИНФО	48
<b>4 Соединения трубопровода</b>	<b>13</b>	Меню 4 – ТЕПЛОВОЙ НАСОС	49
Общие сведения	13	Меню 5 - СЕРВИС	55
Размеры и трубные соединения	14	<b>9 Обслуживание</b>	<b>64</b>
Сторона рассола	14	Действия по обслуживанию	64
Сторона теплоносителя	15	<b>10 Сбой климат-контроля</b>	<b>70</b>
Нагреватель горячей воды	15	Меню информации	70
Варианты стыковки	15	Управление аварийной сигнализацией	70
<b>5 Электрические соединения</b>	<b>18</b>	Поиск и устранение неисправностей	70
Общие сведения	18	<b>11 Аксессуары</b>	<b>73</b>
Соединения	20	<b>12 Технические данные</b>	<b>75</b>
Уставки	22	Габариты и расположение	75
Дополнительные соединения	24	Технические характеристики	76
Соединение дополнительного оборудования	28	<b>Оглавление</b>	<b>82</b>
<b>6</b>			

# 1 Важная информация

## Информация по технике безопасности

В данном руководстве описываются процедуры установки и обслуживания, осуществляемые специалистами.

Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под контролем или проинструктированы по вопросам использования прибора безопасным образом и понимают, какие опасности им грозят. Дети не должны производить очистку и обслуживание без присмотра.

Права на изменения защищены.  
©NIBE 2013.

### Символы



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Этот символ обозначает опасность для машины или человека.



#### ВНИМАНИЕ!

Этот символ обозначает важную информацию о правилах, которые следует соблюдать во время установки.



#### СОВЕТ!


Этот символ обозначает советы по упрощению эксплуатации изделия.

### Маркировка

Маркировка CE означает, что компания NIBE гарантирует соответствие изделия всем нормативным положениям соответствующих директив ЕС. Маркировка CE обязательна для большинства изделий, продаваемых в ЕС, независимо от места их изготовления.

### Серийный номер

Серийный номер находится в нижней правой части передней крышки и в меню информации (меню3.1).



#### ВНИМАНИЕ!

Сообщая о неисправности, всегда указывайте серийный номер изделия (14 цифр).

### Информация по отдельным странам

#### Руководство монтажника

Данное руководство монтажника должно оставаться у клиента.

## Контроль в процессе монтажа оборудования

Действующие нормы требуют проведения проверки отопительной установки перед вводом в эксплуатацию. Проверка должна выполняться лицом, обладающим соответствующей квалификацией. Заполните информационную страницу о данных установки в руководстве пользователя.

✓	Описание	Примечания	Подпись	Дата
Рассол (стр. 14)				
	Система промыта			
	Система проветрена			
	Антифриз			
	Уравнительный сосуд/расширительный бак			
	Фильтр твердых частиц			
	Предохранительный клапан			
	Запорные клапаны			
	Настройка циркуляционного насоса			
Теплоноситель (стр. 15)				
	Система промыта			
	Система проветрена			
	Расширительный бак			
	Фильтр твердых частиц			
	Предохранительный клапан			
	Запорные клапаны			
	Настройка циркуляционного насоса			
Электричество (стр. 18)				
	Предохранители теплового насоса			
	Предохранители здания			
	Наружный датчик			
	Комнатный датчик			
	Датчик тока			
	Прерыватель-предохранитель			
	Прерыватель цепи заземления			
	Установка термостата аварийного режима			
Разное				
	Гарантия предоставлена			

## Контактная информация

**AT KNV Energietechnik GmbH**, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at

**CH NIBE Wärmetechnik AG**, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch

**CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o.**, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz

**DE NIBE Systemtechnik GmbH**, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

**DK Vølund Varmeteknik A/S**, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

**FI NIBE Energy Systems OY**, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi

**FR AIT France**, 10 rue des Moines, 67000 Haguenau

Tel : 03 88 06 24 10 Fax : 03 88 06 90 15 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr

**GB NIBE Energy Systems Ltd**, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

**NL NIBE Energietechnik B.V.**, Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl

**NO ABK AS**, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no

**PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.** Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

**RU © "EVAN"** 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru

**SE NIBE AB Sweden**, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

Относительно стран, не упомянутых в этом списке, свяжитесь с компанией Nibe в Швеции или см. дополнительную информацию на веб-сайте [www.nibe.eu](http://www.nibe.eu).

## 2 Доставка и обращение

### Транспортировка


Транспортировку и хранение F1245 следует осуществлять вертикально в сухом месте. При перемещении в здание допускается наклон F1245 назад на 45°.

**Примечание!** Возможна перетяжелённая задняя часть.



#### СОВЕТ!

Боковые панели можно снять для облегчения установки в здании.




### Снятие компрессорного модуля

Для упрощения транспортировки и обслуживания можно отделить тепловой насос путем извлечения модуля охлаждения из шкафа.

См. стр. 66 с инструкциями по отделению.

### Сборка

- Поместите F1245 на прочное основание, способное выдержать его вес, предпочтительно на бетонном полу или фундаменте. С помощью регулируемых ножек изделия добейтесь горизонтального и устойчивого положения.




- Зона размещения F1245 должна быть оборудована напольной дренажной системой.
- Установите изделие задней частью к наружной стене, предпочтительно в комнате, где шум не имеет значения, с целью устранения проблем с шумом. Если это невозможно, избегайте установки изделия у стены, смежной со спальней или другой комнатой, где шум может стать проблемой.

- Независимо от места расположения изделия следует снабдить звуковой изоляцией комнаты, чувствительные к звукам.
- Трубы прокладываются таким образом, чтобы они не крепились к внутренним стенам, примыкающим к спальне или гостиной.

### Зона установки

Оставьте пространство 800 мм спереди изделия. Для открытия боковых люков требуется свободное пространство прибл. 50 мм. Во время обслуживания не требуется открывать люки, так как все операции по обслуживанию F1245 выполняются спереди. Во избежание передачи вибрации оставьте свободное пространство между тепловым насосом и стенкой позади насоса (а также между прокладкой кабелей электропитания и трубами).



\*\* Требуемое расстояние при обычной установке составляет 300-400 мм (со всех сторон) для подключения оборудования, т. е. уравнильного сосуда, клапанов и электрооборудования.

## Поставляемые компоненты




### Расположение

Комплект поставляемых деталей находится в упаковке в верхней части теплового насоса.


## Снятие крышек

### Передняя крышка



1. Снимите винты с нижнего края передней крышки.
2. Приподнимите крышку за нижнюю кромку и поднимите её вверх.

### Боковые крышки



Боковые панели можно снять для облегчения установки.


1. Снимите винты с верхнего и нижнего краев.
2. Слегка поверните крышку наружу.
3. Переместите крышку назад и немного в сторону.
4. Потяните крышку в одну сторону.
5. Потяните крышку вперед.

## Снятие частей изоляции


Части изоляции можно снять для облегчения установки.

### Изоляция, верх

1. Отсоедините кабель от двигателя и снимите двигатель с челночного клапана, как показано на рисунке.



2. Возьмитесь за ручку и потяните прямо на себя, как показано на рисунке.




## Изоляция, погружной нагреватель



### ПРИМЕЧАНИЕ


Подключение и техобслуживание электрооборудования следует выполнять под контролем квалифицированного электрика. Установка электрооборудования и электропроводка должны выполняться в соответствии с действующими нормативами.

1. Снимите крышку распределительной коробки в соответствии с описанием на стр. 19.
2. Возьмитесь за ручку и осторожно потяните изоляцию к себе, как показано на рисунке.




# 3 Конструкция теплового насоса


## Общие сведения



Вид сверху



Вид сзади



## Соединения трубопровода

XL 1	Подключение, подача теплоносителя
XL 2	Подключение, возврат теплоносителя
XL 3	Подключение, холодная вода
XL 4	Подключение, горячая вода
XL 5	Соединение, циркуляция горячей воды (HWC)*
XL 6	Подключение, вход рассола
XL 7	Подключение, подача рассола

\* Применяется только к эмалированным резервуарам или резервуарам из нержавеющей стали.

## Компоненты системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

QM 22	Вентиляция, змеевик
QM 31	Запорный клапан, подача теплоносителя
QM 32	Запорный клапан, возврат теплоносителя
QM 33	Запорный клапан, рассол на выходе
QM 34	Запорный клапан, рассол на входе
QN 10	Трехходовой клапан, система климат-контроля/водонагреватель

## Датчики и т. д.

BF 1	Расходомер (только для рынков Германии, Швейцарии и Австрии)
BT 1	Наружный датчик
BT 2	Датчики температуры, поток теплоносителя
BT 6	Датчик температуры, подача горячей воды
BT 7	Датчик температуры, верх бака горячей воды

## Электрические компоненты

AA 4	Дисплей
	AA4-XJ3 USB-разъем
	AA4-XJ4 Сервисный разъем (без функции)
EB 1	Погружной нагреватель
FR 1	Протекторный анод*
SF 1	Переключатель
W130	Сетевой кабель для NIBE Uplink™


\* Только тепловой насос с эмалированным резервуаром.

## Разное

PF 1	Паспортная табличка
PF 2	Шильдик, секция охлаждения
PF 3	Табличка с серийным номером
UB 1	Уплотнение кабеля, электропитание
UB 2	Уплотнение кабеля
UB 3	Уплотнение кабеля, задняя сторона, датчик

Обозначения размещения компонентов по стандарту IEC 81346-1 и 81346-2.

## Электрoшкaфы




### Электрические компоненты

- AA 1 Плата погружного нагревателя
- AA 2 Базовая плата
- AA 3 Печатная плата обработки и настройки входящих сигналов
- AA 8 Плата протекторного анода\*
- FA 1 Микровыключатель
- FB 1 Выключатель двигателя\*\*
- FD 1 Ограничитель температуры/термостат аварийного режима


\* Только тепловой насос с эмалированным резервуаром.

\*\* 1 x 230 В, 3 x 230 В 6-10 кВт, 3 x 400 В 5 кВт со вспомогательным переключателем для выключателя двигателя.


Обозначения размещения компонентов по стандарту IEC 81346-1 и 81346-2.




1 x 230 В 5-12 кВт  
3 x 400 В 5 кВт




3 x 230 В 12 кВт



3 x 400 В 6-12 кВт



3 x 230 В 6-8 кВт



3 x 230 В 10 кВт






### Электрические компоненты

- AA 10 Плата плавного пуска
- BE 4 Прибор контроля порядка чередования фаз (3-фазный)
- CA 1 Конденсатор
- FB 1 Выключатель двигателя\*\*
- QA 10 Контактор, компрессор
- QA 30 Устройство плавного пуска
- RF 1 Помехоподавляющий конденсатор
- X 301 Клеммная колодка
- X 302 Клеммная колодка

\*\* 1 x 230 В, 3 x 230 В 6-10 кВт, 3 x 400 В 5 кВт со вспомогательным переключателем для выключателя двигателя.

Обозначения размещения компонентов по стандарту IEC 81346-1 и 81346-2.

## Секция охлаждения



### Соединения трубопровода

- XL 20 Сервисное соединение, высокое давление
- XL 21 Сервисное соединение, низкое давление

### Компоненты системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- GP 1 Циркуляционный насос
- GP 2 Насос для рассола
- QM 1 Дренаж, система климат-контроля
- QM 2 Дренаж, сторона рассола

### Датчики и т. д.

- BP 1 Реле высокого давления
- BP 2 Реле низкого давления
- BT 3 Датчики температуры, возврат теплоносителя
- BT 10 Датчик температуры, рассол на входе
- BT 11 Датчик температуры, рассол на выходе
- BT 12 Датчик температуры, подводящий трубопровод конденсатора
- BT 14 Датчик температуры, нагретый газ
- BT 15 Датчик температуры, трубопровод жидкого хладагента
- BT 17 Датчик температуры, всасываемый газ

### Электрические компоненты

- AA 100 Плата соединительной линии связи
- EB 10 Нагреватель компрессора

### Компоненты охлаждения

- EP 1 Испаритель
- EP 2 Конденсатор
- GQ 10 Компрессор
- HS 1 Сухой газоочиститель
- QN 1 Расширительный клапан

Обозначения размещения компонентов по стандарту IEC 81346-1 и 81346-2.

# 4 Соединения трубопровода

## Общие сведения

Установку труб следует выполнять в соответствии с действующими нормами и директивами. F1245 может работать при температуре до 58°C в обратном трубопроводе и 70 на выходе теплового насоса (65°C только с компрессором).

Поскольку F1245 не оснащен внешними запорными клапанами, их необходимо установить для упрощения дальнейшего техобслуживания.



### ВНИМАНИЕ!

Все верхние точки системы климат-контроля должны быть снабжены вентиляционными отверстиями.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения составных частей из-за засорения мусором, перед подключением теплового насоса следует промыть сеть трубопроводов.


## Основные символы

Символ	Значение
↑	Выпускной клапан
⋈	Запорный клапан
⋈	Обратный клапан
⊕	Трехходовой клапан
⋈	Предохранительный клапан
⋈	Регулировочный клапан
⌒	Датчик температуры
⊔	Уравнительный сосуд
⊔	Расширительный бак
⊙	Манометр
⊙	Циркуляционный насос
⊔	Фильтр твердых частиц
⊔	Вспомогательное реле
⊔	Расходомер (только для рынков Германии, Швейцарии и Австрии)
⊙	Компрессор
⊔	Теплообменник

## Схема системы




F1245 состоит из теплового насоса, водонагревателя, электрического модуля, циркуляционных насосов и системы управления. F1245 подключается к контурам рассола и теплоносителя.

В испарителе теплового насоса рассол (смесь воды с антифризом, гликолем или этанолом) передает свою энергию хладагенту, который превращается в пар и подвергается сжатию в компрессоре. Затем хладагент (температура которого повысилась) поступает в конденсатор, где отдает свою энергию в контур теплоносителя и, при необходимости, водонагревателя. Если требуется больше тепла/горячей воды, чем может обеспечить компрессор, имеется встроенный погружной нагреватель.



- XL 1 Подключение, подача теплоносителя
- XL 2 Подключение, возврат теплоносителя
- XL 3 Подключение, холодная вода
- XL 4 Подключение, горячая вода
- XL 6 Подключение, вход рассола
- XL 7 Подключение, подача рассола

## Размеры и трубные соединения



### Размеры труб

Подключение	(кВт)	5-10	12
(XL6)/(XL7) Вход/выход рассола, внеш. Ø	(мм)	28	
(XL1)/(XL2) Подача/возврат теплоносителя, внеш. Ø	(мм)	22	28
(XL3)/(XL4) Холодная/горячая вода Ø	(мм)	22	

\* Может быть под углом для бокового соединения.

## Сторона рассола

### Коллектор

Тип	Тепло верхнего слоя почвы, рекомендованная длина коллектора (м)	Тепло скважин, рекомендованная глубина бурения (м)
5 кВт	200-300	70-90
6 кВт	250-400	90-110
8 кВт	325-2x250	120-145
10 кВт	400-2x300	150-180
12 кВт	2x250-2x350	180-210

Применяется к шлангу PEM 40 x 2,4 PN 6,3.

Это приблизительные примерные значения. При установке следует сделать правильные расчеты в соответствии с местными условиями.



#### ВНИМАНИЕ!

Длина шланга коллектора зависит от состава и водонасыщенности породы/почвы, климатической зоны и системы климат-контроля (радиаторов или системы подогрева пола).

Максимальная длина одной ветви для коллектора не должна превышать 400 м.

В тех случаях, когда необходимо иметь несколько коллекторов, они должны быть подключены параллельно с возможностью регулировки потока соответствующей ветви.

Для отбора тепла верхнего слоя почвы шланг следует прокладывать на глубине, соответствующей местным условиям, а расстояние между шлангами должно составлять как минимум 1 метр.

В случае бурения нескольких скважин расстояние между ними должно соответствовать местным условиям.

Необходимо обеспечить равномерный подъем шланга коллектора в направлении теплового носса во избежание образования воздушных карманов. Если это невозможно, следует использовать вентиляционные отверстия.

Поскольку температура в системе рассола может падать ниже 0°C, ее следует защитить от промерзания до температуры -15°C. При расчете объема в качестве ориентировочного значения применяется соотношение 1 литр готового смешанного рассола на метр шланга коллектора (при использовании шланга PEM 40 x 2,4 PN 6,3).

### Боковое соединение

Можно расположить соединения рассола под углом для соединения сбоку вместо верхнего соединения.

Для соединения под углом:

1. Отсоедините трубу в верхнем соединении.
2. Расположите трубу под углом в нужном направлении.

- При необходимости отрежьте трубу на требуемую длину.

### Соединение стороны рассола

- Изолируйте все внутренние трубы рассола для защиты от конденсации.
- Следует установить уравнильный сосуд в качестве высшей точки в системе рассола на подводящем трубопроводе перед насосом для рассола (Альт. 1).

Если невозможно установить уравнильный сосуд в высшей точке, необходимо использовать расширительный бак (Альт. 2).




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что с уравнильного сосуда могут падать капли конденсата. Установите сосуд таким образом, чтобы это не привело к повреждению другого оборудования.

- Объем антифриза должен быть виден в уравнильном сосуде.
- Установите поставляемый предохранительный клапан под уравнильным сосудом, как показано на рисунке. Весь трубопровод сброса воды от предохранительных клапанов прокладывается под наклоном во избежание образования водяных карманов и должен иметь защиту от замерзания.
- Установите запорные клапаны как можно ближе к тепловому насосу.
- Поставляемый фильтр для частиц устанавливается на подводящем трубопроводе.

При подключении к открытой системе грунтовых вод следует установить промежуточный теплоизоляционный контур во избежание загрязнения и промерзания испарителя. Для этого требуется установка дополнительного теплообменника.



## Страна теплоносителя


### Соединение системы климат-контроля

Система климат-контроля регулирует температуру в помещении с помощью системы управления в F1245 и, например, радиаторов, системы подогрева/охлаждения пола, вентиляторных конвекторов и т. д.

- Установите все требуемые предохранительные устройства, запорные клапаны (как можно ближе к

тепловому насосу) и поставляемый фильтр для частиц.

- Предохранительный клапан должен иметь давление открытия максимум 0,25 МПа (2,5 бар) и быть установлен на возвратном трубопроводе теплоносителя, как показано на рисунке. Весь трубопровод сброса воды от предохранительных клапанов прокладывается под наклоном во избежание образования воздушных карманов и должен иметь защиту от замерзания.
- При подключении к системе с термостатами, установленными на всех радиаторах, для обеспечения достаточного количества подаваемого теплоносителя требуется установка предохранительного клапана или удаление некоторых термостатов.



## Нагреватель горячей воды

### Соединение нагревателя горячей воды

- Нагреватель горячей воды в тепловом насосе должен быть оснащен необходимым набором клапанов.
- Если изменена уставка, следует установить смесительный клапан, чтобы температура могла превышать 60°C.
- Значение для горячей воды устанавливается в меню 5.1.1.
- Предохранительный клапан должен иметь давление открытия максимум 1,0 МПа (10,0 бар) и устанавливаться на подводящем трубопроводе, как показано на рисунке. Весь трубопровод сброса воды от предохранительных клапанов прокладывается под наклоном во избежание образования водяных карманов и должен иметь защиту от замерзания.

## Варианты стыковки


F1245 можно подключать несколькими различными способами, некоторые из которых описаны ниже.

Дальнейшая информация о вариантах доступна в [www.nibe.eu](http://www.nibe.eu) и соответствующих инструкциях по сборке используемого дополнительного оборудования. См. стр. 73 со списком дополнительного оборудования, используемого с F1245.

## Дополнительный электрический нагреватель горячей воды

К тепловому насосу требуется дополнительный электрический водонагреватель (например, NIBE COMPACT), если установлено джакузи или иной потребитель значительного количества горячей воды.


- Соединение клапана на COMPACT может быть разделено. Смесительный клапан остается на COMPACT, а для подводимой холодной воды в F1245 можно использовать оставшийся соединитель клапана.



## Система грунтовых вод


Для защиты теплообменника теплового насоса от грязи используется промежуточный теплообменник. Вода поступает в подземную фильтровальную установку или пробуренную скважину. См. стр. 28 с дополнительной информацией о подключении насоса грунтовых вод.

Если используется этот вариант стыковки, «мин. вых. рас.» в меню 5.1.7 «все уст. рас. нас.» необходимо заменить на подходящее значение во избежание замерзания теплообменника.



## Буферный резервуар


Если объем системы климат-контроля слишком незначителен для обеспечения выходной мощности теплового насоса, радиаторную систему можно дополнительно оборудовать буферным резервуаром, например, NIBE UKV.



## Рекуперация воздухообмена

Установку можно дополнительно оснащать модулем вытяжного воздуха FLM для рекуперации воздухообмена.


- Во избежание конденсации трубопроводы и другие холодные поверхности изолируются гидроизоляционным материалом.
- Систему рассола следует снабдить расширительным баком для компенсации давления (СМЗ). При наличии уравнивающего сосуда (СМ2) его следует заменить.



## Естественное охлаждение

Установку можно дополнительно снабдить вентиляторными конвекторами, например, для создания соединений естественного охлаждения (PCS 44).


- Во избежание конденсации трубопроводы и другие холодные поверхности изолируются гидроизоляционным материалом.
- При повышенной потребности в охлаждении, требуется установка вентиляторных конвекторов с поддонами для сбора конденсата и сточным трубопроводом.
- Систему рассола следует снабдить расширительным баком для компенсации давления (СМ3). При наличии уравнительного сосуда (СМ2) его следует заменить.



## Системы подогрева пола

Внешний циркуляционный насос спроектирован в соответствии с требованиями системы подогрева пола.


Если объем системы климат-контроля недостаточен для обеспечения выходной мощности теплового насоса, установленную систему отопления нужно дополнительно оборудовать буферным резервуаром из расчета 20л\1кВт мощности, например, NIBE UKV.



## Более двух систем климат-контроля


Если требуется нагреть более чем одну систему климат-контроля с более низкой температурой, можно использовать следующее соединение. Шунтирующий вентиль снижает температуру, например, для системы подогрева пола.

Для этого соединения требуется дополнительное оборудование ECS 40/ECS 41.



## Бассейн

Подача воды в бассейн контролируется датчиком температуры бассейна. В случае низкой температуры бассейна трехходовой клапан меняет направление и подключается к теплообменнику бассейна. Для этого соединения требуется дополнительное оборудование POOL 40.



# 5 Электрические соединения

## Общие сведения

Всё электрооборудование, кроме наружных датчиков, комнатных датчиков и датчиков тока, уже подключено на заводе.

- Отсоедините тепловой насос перед проверкой изоляции внутренней электропроводки.
- Переключение F1245 между одно- и трехфазным электропитанием, а также между 3 x 230 В и 3 x 400 В невозможно.
- Если в здании имеется автоматический выключатель замыкания на землю, F1245 должен быть оборудован отдельным автоматическим выключателем замыкания на землю.
- В случае использования микровыключателя он должен иметь как минимум моторную характеристику "С". См. стр. 76 с характеристиками номинального тока предохранителя.
- Принципиальные электрические схемы теплового насоса см. в отдельном соответствующем руководстве по установке.
- Кабели связи и кабели датчиков для внешних подключений не следует прокладывать рядом с силовыми кабелями.
- Минимальная площадь сечения кабелей связи и кабелей датчиков для внешних подключений должна быть 0,5 мм<sup>2</sup> до 50 м, например, ЕККХ или LiYY, либо эквивалент.
- При прокладке кабеля в F1245 следует использовать уплотнительные втулки кабеля (напр., UB1-UB3, отмеченные на изображении). В UB1-UB3 кабели введены через тепловой насос от задней части к передней.




### ПРИМЕЧАНИЕ

Переключатель (SF1) следует переводить в положение "I" или "Δ" только после заполнения бойлера водой. В противном случае возможно повреждение ограничителя температуры, термостата, компрессора и погружного нагревателя.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Установку и техобслуживание электрооборудования следует выполнять под контролем квалифицированного электрика. Перед проведением любых работ по техобслуживанию отключите ток прерывателем цепи. Установку электрооборудования и электропроводку следует выполнять в соответствии с действующими нормативами.



## Микровыключатель

Рабочий контур теплового насоса и большая часть его внутренних компонентов оснащены внутренними плавкими предохранителями с микровыключателем (FA1).

## Ограничитель температуры

Ограничитель температуры (FD1) отключает электропитание дополнительной мощности, если температура поднимается до 90-100°C, и обнуляется вручную.

### Обнуление

Ограничитель температуры (FD1) находится за передней крышкой. Обнуление ограничителя температуры осуществляется нажатием кнопки (FD1-SF2) с помощью небольшой отвертки.

## Выключатель двигателя

Защитный прерыватель двигателя (FB1) отключает электропитание компрессора в случае слишком высокой силы тока.

### Обнуление

Защитный прерыватель двигателя (FB1) находится за передней крышкой. Прерыватель обнуляется поворотом рукоятки управления в горизонтальное положение.



### ВНИМАНИЕ!

Проверьте микровыключатель, ограничитель температуры и защитный прерыватель двигателя. Во время транспортировки они могли сработать.

## Доступ к электрическому соединению


Пластмассовая крышка распределительных шкафов открывается с помощью отвертки.



### ПРИМЕЧАНИЕ


Крышка платы обработки и настройки входящих сигналов открывается без инструментов.

## Снятие крышки, печатная плата обработки и настройки входящих сигналов



1. Нажмите фиксатор вниз.
2. Отведите крышку в сторону и снимите её.

## Снятие крышки, печатная плата погружного нагревателя




1. Вставьте отвертку (A) и осторожно сдвиньте фиксатор вниз (B).
2. Отведите крышку в сторону и снимите её.

## Снятие крышки, основная плата



### ВНИМАНИЕ!


Для снятия крышки основной платы следует сначала снять крышку печатной платы обработки и настройки входящих сигналов.



1. Отсоедините переключатели с помощью отвертки.
2. Вставьте отвертку (A) и осторожно сдвиньте фиксатор вниз (B).
3. Отведите крышку в сторону и снимите её.

## Фиксатор кабеля

Используйте подходящий инструмент для освобождения/блокировки кабелей в клеммных колодках теплового насоса.



## Соединения



### ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание интерференции не следует прокладывать неэкранированные кабели связи и/или кабели датчиков для внешних подключений на расстоянии менее 20 см от кабеля высокого напряжения.

### Соединение электропитания

F1245 следует устанавливать через блокировочный выключатель с минимальным размыкающим зазором 3 мм. Минимальная площадь кабеля рассчитывается в соответствии с используемым номиналом предохранителя. Поставляемый кабель электропитания подключен к клеммной колодке X1 на плате погружного нагревателя (AA1).



### ПРИМЕЧАНИЕ

Переключение F1245 между одно- и трехфазным электропитанием, а также между 3 x 230 В и 3 x 400 В невозможно.



### ПРИМЕЧАНИЕ


F1245-12 содержит спиральный компрессор, что предусматривает важность выполнения электрических соединений с правильным порядком чередования фаз. При неправильном порядке чередования фаз не запускается компрессор и отображается аварийный сигнал.

Если требуется отдельное электропитание компрессора и погружного нагревателя, см. раздел "Переключатель для внешней блокировки дополнительной мощности и/или компрессора" на стр. 26.


### Управление тарифом

Если напряжение, подаваемое к погружному нагревателю и/или компрессору, исчезает на определенный период, должна также обеспечиваться блокировка с помощью AUX-входа, см. «Опции соединения – Возможный выбор AUX-входов».


#### Соединение 3 x 400 В



#### Соединение 3 x 230 В



#### Соединение 1 x 230 В



## Соединение внешнего рабочего напряжения для системы управления



### ПРИМЕЧАНИЕ

Применимо только к соединению электропитания 3 x 400 В.




### ПРИМЕЧАНИЕ

Снабдите все распределительные коробки предупреждающими табличками о внешнем напряжении.

Если требуется подключить внешнее рабочее напряжение для системы управления к F1245 на печатной плате погружного нагревателя (AA1), следует сдвинуть торцевой разъём на AA1:X2 к AA1:X9 (как показано на рисунке).

При подключении внешнего рабочего напряжения для системы управления с отдельным автоматическим выключателем замыкания на землю отсоедините синий кабель от клеммной колодки X7:24 на печатной плате погружного нагревателя (AA1) и подсоедините прилагаемый верхний зажим вместе с рабочим нулём на входе. Подсоедините синий кабель (мин. 0,75 мм<sup>2</sup>) между верхним зажимом и X11:N на печатной плате погружного нагревателя (как показано на рисунке).

Рабочее напряжение (1 x 230 В + N + PE) подключено к AA1:X11 (как показано на рисунке).




\* Только с отдельным автоматическим выключателем замыкания на землю.

## Наружный датчик

Установите датчик температуры снаружи (BT1) в тени на стене, обращенной на север или северо-запад, таким образом, чтобы на него не светило утреннее солнце.


Подключите датчик к клеммной колодке X6:1 и X6:2 на плате обработки и настройки входящих сигналов (AA3). Используйте двухжильный кабель с площадью сечения не менее 0,5 мм<sup>2</sup>.

Если используется кабелепровод, его следует покрыть герметиком для предотвращения конденсации в капсуле датчика.



## Датчик температуры, внешний подающий трубопровод

Если необходимо использовать датчик температуры внешнего подающего трубопровода (BT25), подключите его к клеммной колодке X6:5 и X6:6 на плате обработки и настройки входящих сигналов (AA3). Используйте 2-жильный кабель с площадью сечения не менее 0,5 мм<sup>2</sup>.



## Комнатный датчик

F1245 поставляется с комнатным датчиком (BT50). Датчик комнатной температуры выполняет до трех функций:


1. Показывает текущую комнатную температуру на дисплее F1245.
2. Предоставляет варианты изменения комнатной температуры в °С.
3. Позволяет изменять/стабилизировать комнатную температуру.

Установите датчик в нейтральном положении там, где требуется заданная температура. Подходящее место находится на свободной внутренней стене зала прилб. в 1,5 м над полом. Важно, чтобы на правильное измерение комнатной температуры датчиком не влияло его месторасположение, например, в нише, между полками, за занавеской, над или рядом с источником тепла, на сквозняке от внешней двери или в месте воздействия прямых солнечных лучей. Закрытые термостаты радиаторов тоже могут вызвать проблемы.

Тепловой насос работает без датчика, но если необходимо считывать температуру внутри помещения на дисплее F1245, следует установить этот датчик. Соедините комнатный датчик с X6:3 и X6:4 на печатной плате обработки и настройки входящих сигналов (AA3).

Если необходимо использовать датчик для измерения комнатной температуры в °С и/или изменения/стабилизации комнатной температуры, датчик должен быть активирован в меню 1.9.4.


Если комнатный датчик используется в комнате с подогревом пола, он должен выполнять только функцию указания, а не контроля комнатной температуры.



### ВНИМАНИЕ!

Для изменения температуры в помещении требуется время. Например, короткие периоды времени в сочетании с подогревом пола не приведут к заметным изменениям комнатной температуры.

## Уставки



### Дополнительная мощность - максимальная мощность

При поставке погружной нагреватель подключен к максимальной мощности 7 кВт (3 x 400 В и 1 x 230 В) или 9 кВт (3 x 230 В). Для 3 x 400 В погружной нагреватель можно переключить на 9 кВт.

Мощность погружного нагревателя разделена на семь ступеней (четыре ступени при 3 x 230 В или если для 3 x 400 В погружной насос переключен на максимальную мощность 9 кВт) в соответствии с приведенной ниже таблицей.

### Установка максимальной электрической мощности

Установка максимальной электрической мощности в дополнительной мощности осуществляется в меню 5.1.12.

В таблицах показан полный фазный ток для погружного нагревателя.

### Переключение на максимальную электрическую мощность



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Данное переключение применимо только к 3 x 400 В.

Если необходима более высокая мощность, чем максимальная мощность погружного нагревателя, подключенная при доставке, можно переключить тепловой насос на максимальную мощность 9 кВт.

Отсоедините белый кабель от клеммной колодки X7:23 и подсоедините его к клеммной колодке X3:13 (следует сломать пломбу на клеммной колодке) на плате погружного нагревателя (AA1).

**3 x 400 В (максимальная электрическая мощность, подключенная при доставке 7 кВт)**

Макс. дополнительная мощность (кВт)	Макс. фазный ток L1(A)	Макс. фазный ток L2(A)	Макс. фазный ток L3(A)
0	0	0	0
1	0	0	4,3
2	0	8,7	0
3	0	8,7	4,3
4	0	8,7	8,7
5	8,7	8,7	4,3
6	8,7	8,7	8,7
7	8,7	8,7	13

**3 x 400 В (максимальная электрическая мощность, переключенная на 9 кВт)**

Макс. дополнительная мощность (кВт)	Макс. фазный ток L1(A)	Макс. фазный ток L2(A)	Макс. фазный ток L3(A)
0	0	0	0
2	0	8,7	0
4	0	8,7	8,7
6	8,7	8,7	8,7
9	8,7	16,2	16,2

**3 x 230 В**

Макс. дополнительная мощность (кВт)	Макс. фазный ток L1(A)	Макс. фазный ток L2(A)	Макс. фазный ток L3(A)
0	0	0	0
2	9,4	9,4	0
4	9,5	15,6	8,7
6	15,6	15,6	15,6
9	15,6	27,4	25,6

**1 x 230 В**

Макс. дополнительная мощность (кВт)	Макс. фазный ток L1(A)
0	0
1	4,3
2	8,7
3	13
4	17,4
5	21,7
6	26,1
7	30,4

Если подключены датчики тока, тепловой насос контролирует фазные токи и автоматически назначает электрические ступени наименее загруженной фазе.

**Аварийный режим**

Если тепловой насос установлен в аварийный режим (SF1 установлен на  $\Delta$ ), работают только самые необходимые функции.

- Компрессор выключен, а отопление управляется погружным нагревателем.
- Горячая вода не вырабатывается.
- Блок контроля нагрузки не подключен.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Переключатель (SF1) следует переводить в положение "I" или " $\Delta$ " только после заполнения F1245 водой. В противном случае возможно повреждение ограничителя температуры, термостата, компрессора и погружного нагревателя.

**Мощность в аварийном режиме**

В аварийном режиме мощность погружного нагревателя устанавливается с помощью переключателя в корпусе типа DIP (S2) на печатной плате погружного нагревателя (AA1) в соответствии с приведенной ниже таблицей. Заводская установка: 6 кВт.

**3 x 400 В (максимальная электрическая мощность, подключенная при доставке 7 кВт)**

	1	2	3	4	5	6
1 кВт	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>
2 кВт	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	выкл.	выкл.
3 кВт	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>
4 кВт	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.
5 кВт	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>
6 кВт	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.
7 кВт	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	<b>вкл.</b>

**3 x 400 В (максимальная электрическая мощность, переключенная на 9 кВт)**

	1	2	3	4	5	6
2 кВт	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.
4 кВт	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.
6 кВт	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.
9 кВт	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	<b>вкл.</b>	<b>вкл.</b>	<b>вкл.</b>


**3 x 230 В**

	1	2	3	4	5	6
2 кВт	выкл.	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	выкл.
4 кВт	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>	<b>вкл.</b>	выкл.	выкл.
6 кВт	<b>вкл.</b>	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	выкл.
9 кВт	<b>вкл.</b>	<b>вкл.</b>	<b>вкл.</b>	<b>вкл.</b>	выкл.	выкл.

### 1 x 230 В


	1	2	3	4	5	6
1 кВт	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>
2 кВт	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	выкл.	выкл.
3 кВт	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>
4 кВт	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.
5 кВт	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	выкл.	<b>вкл.</b>
6 кВт	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.
7 кВт	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	выкл.	<b>вкл.</b>	<b>вкл.</b>

3 x 400 В / 1 x 230 В



AA1-SF2

3 x 230 В




AA1-SF2

На рисунке изображена заводская установка переключателя в корпусе типа DIP (AA1-SF2), то есть 6 кВт.

### Температура срабатывания аварийного режима термостата

Температура подачи устанавливается в аварийный режим с помощью термостата (FD1-BT30). Её можно установить на 35°C (предварительная настройка, например, для системы подогрева пола) или на 45°C (например, для радиаторов).



## Дополнительные соединения

### Главный / подчиненный

Можно подсоединить несколько тепловых насосов (F1145, F1245 и F1345), для этого один тепловой насос выбирается в качестве главного, а остальные — в качестве подчиненных.

Тепловой насос всегда поставляется в качестве главного, и к нему могут быть подключены до 8 подчиненных насосов. В системах с несколькими тепловыми насосами каждый насос должен иметь уникальное имя, так чтобы только один тепловой насос мог быть "Главным", и только один насос, например, "Подчиненным 5". Настройте главное/подчиненное устройство в меню 5.2.1.


Наружные датчики температуры и управляющие устройства должны подключаться только к главному устройству, за исключением внешнего устройства управления модулем компрессора.

Подключите кабели связи, как показано на рисунке, последовательно к клеммной колодке X4:15 (A), X4:14 (B) и X4:13 (GND) на плате обработки и настройки входящих сигналов (AA3).


Используйте кабели типа LiYY, EKKX или аналогичные кабели.

На рисунке показан пример подключения нескольких F1245.


EB100 - Главн.



EB101 - Подчин. 1



EB102 - Подчин. 2



## Блок контроля нагрузки



### ПРИМЕЧАНИЕ

Блок контроля нагрузки не функционирует в однофазной установке.

При одновременном подключении в здании множества потребителей энергии во время работы дополнительной мощности существует риск срабатывания основного предохранителя здания. Тепловой насос оснащен встроенными блоками контроля нагрузки, которые управляют электрическими ступенями дополнительной мощности путем перераспределения мощности между различными фазами или отключениями в случае перегрузки определенной фазы. Повторное подключение происходит при снижении текущего потребления.


### Соединение датчиков тока

Датчик тока следует установить на каждом входящем фазовом проводе в распределительной коробке для измерения тока. Распределительная коробка является наиболее подходящей точкой установки.

Подключите датчики тока к многожильному кабелю в камере рядом с распределительной коробкой. Используйте многожильный кабель минимум 0,5 мм<sup>2</sup> от камеры к тепловому насосу.


Подсоедините кабель к плате обработки и настройки входящих сигналов (AA3) на клеммной колодке X4:1-4, где X4:1 является общей клеммной колодкой для трех датчиков тока.

Номинальный ток основного предохранителя здания устанавливается в меню 5.1.12.



## NIBE Uplink™

Подключите к сети кабелем (прямой, Cat.5е UTP) с разъемом RJ45 (штепсель) к разъему RJ45 (гнездо) на задней части теплового насоса.



## Варианты внешнего соединения



F1245 имеет программно-управляемые входы и выходы на плате обработки и настройки входящих сигналов (ААЗ) для подключения внешнего переключателя режимов или датчика. Это означает, что, когда внешний переключатель режимов или датчик подключен к одному из шести специальных соединений, следует выбрать правильный режим функционирования для соответствующего соединения программного обеспечения в F1245.



### ВНИМАНИЕ!

Если внешний переключатель режимов или датчик подключен к F1245, режим функционирования для использования входа или выхода следует выбирать в меню 5.4, см. стр. 62.

Выбираемыми входами на плате обработки и настройки входящих сигналов для этих режимов функционирования являются AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) и AUX5 (X6:17-18). Выбираемым выходом является ААЗ:Х7.



В вышеприведенном примере используются выходы AUX1 (X6:9-10) и AUX2 (X6:11-12) на клеммной колодке (ААЗ).



### ВНИМАНИЕ!

Некоторые из следующих функций можно также активировать и запланировать с помощью настроек меню.

## Возможный выбор для вспомогательных входов AUX

### Датчик температуры, охлаждение/отопление

Дополнительный датчик температуры может быть подключен к F1245, чтобы лучше определить время переключения между отоплением и охлаждением.

Датчик температуры подключается к выбранному входу (меню 5.4, альтернатива отображается, только если установлено дополнительное оборудование для охлаждения, см. стр. 62) на клеммной колодке X6 на плате обработки и настройки входящих сигналов (ААЗ), которая расположена за передней крышкой и находится в соответствующем месте системы климат-контроля.

Используйте 2-жильный кабель с площадью сечения не менее 0,5 мм<sup>2</sup>.

### Переключатель для внешней блокировки дополнительной мощности и/или компрессора

В тех случаях, когда требуется внешняя блокировка дополнительной мощности и/или компрессора, её можно подключить к клеммной колодке X6 на плате обработки и настройки входящих сигналов (ААЗ), которая расположена за передней крышкой.

Дополнительное тепло и/или компрессор отключаются путем подсоединения беспотенциального переключателя режимов ко входу, выбранному в меню 5.4, см. стр. 62.

Внешнюю блокировку дополнительной мощности и компрессора можно комбинировать.

При замыкании контакта происходит отключение электрической мощности.

### Контакт для внешней блокировки тарифа

В тех случаях, когда используется внешняя блокировка тарифа, её можно подключить к клеммной колодке X6 на плате обработки и настройки входящих сигналов (ААЗ), расположенной за передней крышкой.

Блокировка тарифа означает, что дополнительное тепло, компрессор и отопление отключаются путем подсоединения беспотенциального переключателя режимов ко входу, выбранному в меню 5.4, см. стр. 62.

При замыкании контакта происходит отключение электрической мощности.

## Переключатель для «SG ready»



### ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция может использоваться только в сетях, поддерживающих стандарт «SG Ready» (Германия).

Для «SG Ready» требуется два AUX-входа.

В случаях, когда требуется эта функция, она должна быть подключена к клеммной колодке X6 на плате обработки и настройки входящих сигналов (AA3).

«SG Ready» — интеллектуальная форма управления тарифами, при которой поставщик электроэнергии может влиять на температуры воздуха в помещении, горячей воды и/или бассейна (если применимо) или просто блокировать дополнительный источник нагрева и/или компрессор в тепловом насосе в определенное время суток (можно выбрать в меню 4.1.5 после активации этой функции). Активируйте функцию, подключив беспотенциальный переключатель режимов к двум входам, выбранным в меню 5.4 (SG Ready A и SG Ready B), см. стр.62.

При замыкании или размыкании переключателя происходит одно из следующих событий (A = SG Ready A и B = SG Ready B):

#### ■ Блокирование (A: закрыт, B: открыт)

«SG Ready» активен. Компрессор теплового насоса и дополнительный источник тепла заблокированы, как при дневной блокировке тарифа.

#### ■ Нормальный режим (A: открыт, B: открыт)

«SG Ready» не активен. Нет воздействия на систему.

#### ■ Режим низких цен (A: открыт, B: закрыт)

«SG Ready» активен. Главной задачей системы является экономия расходов, для чего, например, может использоваться низкий тариф поставщика электроэнергии или избыточная мощность какого-либо собственного источника энергии (воздействие на систему можно настроить в меню 4.1.5).

#### ■ Режим избыточной мощности (A: закрыт, B: закрыт)

«SG Ready» активен. Система работает на полной мощности при избыточной мощности у поставщика электроэнергии (воздействие на систему можно настроить в меню 4.1.5).

## Переключатель для внешней блокировки отопления

В тех случаях, когда используется внешняя блокировка отопления, её можно подключить к клеммной колодке X6 на плате обработки и настройки входящих сигналов (AA3), расположенной за передней крышкой.

Функция отопления отключается путем подсоединения беспотенциального переключателя режимов ко входу, выбранному в меню 5.4, см. стр. 62.

При замыкании переключателя происходит блокировка функции отопления.

## Переключатель для внешнего принудительного управления насосом для рассола

В тех случаях, когда используется внешнее принудительное управление насосом для рассола, его можно

подключить к клеммной колодке X6 на плате обработки и настройки входящих сигналов (AA3), расположенной за передней крышкой.

Принудительное управление насосом для рассола осуществляется путем подсоединения беспотенциального переключателя режимов ко входу, выбранному в меню 5.4, см. стр. 62.

При замыкании переключателя происходит включение насоса для рассола.

## Контакт для активизации "временный люк"

K F1245 можно подключить внешний контакт для активизации функции подачи горячей воды "временный люк". Переключатель должен быть беспотенциальным и подключаться к выбранному входу (меню 5.4, см. стр. 62) на клеммной колодке X6 печатной платы обработки и настройки входящих сигналов (AA3).

"временный люк" активируется на время подключения контакта.

## Контакт для активизации "Внешняя регулировка"

K F1245 можно подключить внешний контакт для изменения температуры подачи и комнатной температуры.

При замыкании переключателя температура изменяется в °C (если комнатный датчик подключен и активирован). Если комнатный датчик не подключен или не активирован, требуемое смещение "температура" (смещение кривой нагрева) устанавливается с определенным количеством выбранных ступеней. Это значение регулируется в интервале от -10 до +10.

#### ■ система климат-контроля 1

Переключатель должен быть беспотенциальным и подключаться к выбранному входу (меню 5.4, см. стр. 62) на клеммной колодке X6 печатной платы обработки и настройки входящих сигналов (AA3).

Значение для изменения устанавливается в меню 1.9.2 "Внешняя регулировка".

#### ■ система климат-контроля 2-4

Для внешней регулировки систем климат-контроля 2-4 требуется дополнительное оборудование (ECS 40).

Инструкции по установке дополнительного оборудования см. в соответствующем руководстве организации, осуществляющей монтаж.

## Контакт для активизации скорости вентилятора



### ВНИМАНИЕ!

Внешний контакт функционирует только после установки и активизации дополнительного оборудования FLM.

K F1245 можно подключить внешний контакт для активизации одной из четырех скоростей вентилятора. Переключатель должен быть беспотенциальным и подключаться к выбранному входу (меню 5.4, см. стр. 62) на клеммной колодке X6 печатной платы обработки и настройки входящих сигналов (AA3). При замыкании переключателя происходит включение выбран-

ной скорости вентилятора. Нормальная скорость возобновляется после размыкания контакта.

### NV 10, блок контроля давления/уровня/расхода рассола

Если для установки рассола требуется датчик уровня (дополнительное оборудование NV10), его можно подключить к выбранному входу (меню 5.4, см. стр. 62) на клеммной колодке X6 печатной платы обработки и настройки входящих сигналов (AA3).

К этому входу также можно подключать датчики давления и расхода.

Для функционирования вход следует подключать в обычном режиме.

### Возможный выбор для вспомогательного выхода AUX (беспотенциального переменного реле)

Возможно внешнее соединение через беспотенциальное переменное реле (макс. 2 А) на печатной плате обработки и настройки входящих сигналов (AA3), на клеммной колодке X7.

Дополнительные функции для внешнего соединения:

- Индикация устройства звуковой аварийной сигнализации
- Управление насосом грунтовых вод
- Индикация режима охлаждения (применима только при наличии дополнительного оборудования для охлаждения или встроенной функции охлаждения теплового насоса).
- Управление циркуляционным насосом для циркуляции горячей воды
- Внешний циркуляционный насос (для теплоносителя)
- Внешний реверсивный клапан для горячей воды


Если любое из вышеперечисленных устройств подключено к клеммной колодке X7, его следует выбрать в меню 5.4, см. стр. 62.

Общая аварийная сигнализация предварительно выбрана на заводе.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если одновременно с активизацией устройства звуковой аварийной сигнализации к клеммной колодке X7 подключены несколько функций, требуется вспомогательная плата (см. стр. 73).



На рисунке изображено реле в аварийном положении.


Если переключатель (SF1) находится в положении "⏻" или "⚠", реле находится в аварийном положении.

Внешний циркуляционный насос, насос грунтовых вод или циркуляционный насос горячей воды подключаются к реле устройства звуковой аварийной сигнализации, как показано на рисунке ниже.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Снабдите все распределительные коробки предупреждающими табличками о внешнем напряжении.



#### ВНИМАНИЕ!

Общая макс. нагрузка релейных выходов может составлять 2 А (230 В перем. тока).

## Соединение дополнительного оборудования

Инструкции по соединению дополнительного оборудования приведены в инструкции по установке соответствующего оборудования. См. стр. 73 со списком дополнительного оборудования, используемого с F1245.

# 6 Ввод в эксплуатацию и наладка

## Подготовка

1. Убедитесь, что F1245 не повредился во время транспортировки.
2. Убедитесь, что переключатель (SF1) находится в положении "I".
3. Проверьте наличие воды в нагревателе горячей воды и системе климат-контроля.



### ВНИМАНИЕ!

Проверьте микровыключатель и защитные прерыватели двигателя. Во время транспортировки они могли сработать.

## Заполнение и вентиляция



### ВНИМАНИЕ!

Недостаточная вентиляция может привести к повреждению внутренних компонентов F1245.

## Заполнение системы климат-контроля и отвод воздуха

### Заполнение

1. Откройте заправочный клапан (внешний, не поставляемый с изделием). Заполните водой змеевик в нагревателе горячей воды и остальную систему климат-контроля.
2. Откройте выпускной клапан (QM22).
3. Когда из выпускного клапана (QM22) перестанет вытекать вода, смешанная с воздухом, закройте клапан. Через некоторое время начнет повышаться давление.
4. После достижения правильного давления закройте заправочный клапан.

### Вентиляция



### ПРИМЕЧАНИЕ

Недостаточная вентиляция может привести к повреждению внутренних компонентов.

1. Стравите воздух из теплового насоса посредством стравливающего клапана (QM22), а из остальной системы климат-контроля — с помощью соответствующих стравливающих клапанов.
2. Продолжайте доливку и вентиляцию до полного удаления воздуха и достижения правильного давления.



### СОВЕТ!

Если во время вентиляции должен работать насос теплоносителя (GP1), его можно запустить с помощью руководства по началу работы.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед выпуском воздуха следует слить воду из трубы змеевика в резервуаре. Это означает, что система не обязательно вентилируется, несмотря на поток воды при открытом выпускном клапане (QM22).

## Заполнение нагревателя горячей воды

1. Откройте кран горячей воды в доме.
2. Заполните нагреватель горячей воды через соединительный патрубок холодной воды (XL3).
3. Когда из крана горячей воды перестанет вытекать вода, смешанная с воздухом, это означает, что водонагреватель заполнен и можно закрыть кран.

## Заполнение и вентиляция системы рассола



### ПРИМЕЧАНИЕ

Недостаточная вентиляция может привести к повреждению насоса для рассола.


Заполняя систему рассола, смешайте воду и антифриз в открытом контейнере. Смесь должна быть защищена от замерзания примерно до  $-15^{\circ}\text{C}$ . Рассол заливается путем подключения заливного насоса.

1. Проверьте систему рассола на предмет утечек.
2. Подключите заливной насос и возвратный трубопровод на заправочном штуцере системы рассола, как показано на рисунке.
3. Если применяется альтернатива 1 (уровнительный сосуд), закройте клапан под уравнильным сосудом (CM2).
4. Закройте трехходовой клапан в заправочном штуцере (дополнительное оборудование).
5. Откройте клапаны на заправочном штуцере.
6. Запустите заливной насос.
7. Заливайте жидкость до тех пор, пока она не начнет поступать в возвратный трубопровод.
8. Провентилируйте систему рассола с помощью выпускного клапана на F1245.
9. Закройте клапаны на заправочном штуцере.
10. Откройте трехходовой клапан в заправочном штуцере.
11. Если применяется альтернатива 1 (уровнительный сосуд), откройте клапан под уравнильным сосудом (CM2).



### СОВЕТ!

Если во время вентиляции должен работать насос для рассола (GP2), его можно запустить с помощью руководства по началу работы.



- XL 1 Подключение, подача теплоносителя
- XL 2 Подключение, возврат теплоносителя
- XL 3 Подключение, холодная вода
- XL 4 Подключение, горячая вода
- XL 6 Подключение, вход рассола
- XL 7 Подключение, подача рассола

### Основные символы

Символ	Значение
	Запорный клапан
	Предохранительный клапан
	Уравнительный сосуд
	Расширительный бак
	Манометр
	Фильтр твердых частиц

## Руководство по началу работы



### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой переключателя в положение "I" следует залить воду в систему климат-контроля.

1. Поверните переключатель теплового насоса (SF1) в положение "I".
2. Следуйте инструкциям в руководстве по началу работы на дисплее теплового насоса. Если руководство по началу работы не запускается при запуске теплового насоса, запустите его вручную в меню 5.7.



### СОВЕТ!

См. стр. 34 с более исчерпывающим введением в систему управления тепловым насосом (эксплуатация, меню и др.).

### Ввод в эксплуатацию

При первом запуске теплового насоса запускается руководство по началу работы. В инструкциях руководства по началу работы указывается, какие операции необходимо выполнить при первом запуске, а также какие основные уставки теплового насоса следует выбрать.

Руководство по началу работы обеспечивает правильное выполнение запуска и не может быть отменено. Руководство по началу работы можно запустить позже в меню 5.7.



### ВНИМАНИЕ!

Пока отображается руководство по началу работы, авт. запуск функционирования установки выключен.

Руководство будет отображаться при каждом перезапуске установки, пока оно не отключено на последней странице.

## Операции в руководстве по началу работы



### А. Стр.

Здесь вы можете увидеть, как далеко вы продвинулись в руководстве по началу работы.

Прокрутка страниц в руководстве по началу работы:

1. Вращайте рукоятку управления до тех пор, пока не выделится одна из стрелок в верхнем левом углу (возле номера страницы).
2. Нажмите кнопку "OK" для перемещения между страницами руководства по началу работы.

### В. Имя и номер меню

Прочитайте, какое меню в системе управления является основным для этой страницы руководства по началу работы. Цифры в скобках относятся к номеру меню в системе управления.

Если вы хотите узнать больше о меню, прочитайте эту информацию в подменю или в руководстве по эксплуатации на стр. 38.

### С. Опция / настройка

Здесь задаются уставки для системы.

### Д. Меню справки



Во многих меню имеется символ, указывающий на наличие дополнительной справки.

Для доступа к справочному тексту:

1. Используйте рукоятку управления, чтобы выбрать символ справки.
2. Нажмите кнопку "OK".

Справочный текст часто состоит из нескольких окон, которые можно прокручивать с помощью рукоятки управления.

## Последующая регулировка и вентиляция

### Регулировка насоса, автоматическое управление

#### Сторона рассола

Для установки правильного потока в системе рассола следует установить правильную скорость насоса для рассола. Этот тепловой насос снабжен насосом для рассола, который может управляться автоматически.

Это автоматическое управление происходит, когда компрессор во время работы автоматически устанавливает скорость насоса для рассола для получения оптимальной разности температур между подающей и обратной линиями. Для работы в режиме пассивного охлаждения насос для рассола должен работать на заданной скорости, которая задается в меню 5.1.9.

#### Сторона теплоносителя

Для установки правильного расхода в системе климат-контроля следует установить правильную скорость насоса теплоносителя. Этот тепловой насос снабжен насосом теплоносителя, который может управляться автоматически.

Это автоматическое управление происходит, когда компрессор во время работы автоматически устанавливает скорость насоса теплоносителя в текущем режиме работы для получения оптимальной разности температур между подающей и обратной линиями. При отоплении вместо этого используются ИНТ (измеренная наружная температура) и разность температур, заданные в меню 5.1.14. При необходимости максимальная скорость работы циркуляционного насоса может быть ограничена в меню 5.1.11.

### Регулировка насоса, ручное управление

#### Сторона рассола

Для установки правильного потока в системе рассола следует установить правильную скорость насоса для рассола. Этот тепловой насос снабжен насосом для рассола, который может управляться автоматически, но если требуется установить скорость вручную, это нужно делать согласно приведенной ниже информации и диаграмме. Для ручного управления «авто» должно быть отключено в меню 5.1.9.


Между потоками рассола на выходе (BT11) и рассолом на входе (BT10) должна быть разность температур 2-5°C при сбалансированной системе (соответственно через 5 минут после запуска компрессора). Проверьте эти температуры в меню 3.1 "служебная инфо" и регулируйте скорость насоса для рассола (GP2) до тех пор, пока не будет достигнута разность температур. Высокая разность указывает на низкий поток рассола, низкая разность — на высокий поток рассола.

На нижеприведенных диаграммах считайте требуемую скорость насоса для рассола в режиме ручного управления.

— Доступное давление  
— Электрическая мощность


### F1245 5 кВт

Доступное давление, кПа  
Электрическая мощность, Вт




### F1245 12 кВт

Доступное давление, кПа  
Электрическая мощность, Вт



### F1245 6 кВт

Доступное давление, кПа  
Электрическая мощность, Вт



### Сторона теплоносителя

Для установки правильного потока в системе климат-контроля следует установить правильную скорость насоса теплоносителя в разных режимах работы. Этот тепловой насос снабжен насосом теплоносителя, который может управляться автоматически, но если требуется установить скорость вручную, это нужно делать согласно приведенной ниже информации и диаграмме. Для ручного управления «авто» должно быть отключено в меню 5.1.11.

Для работы следует обеспечить подходящую разность температур потока (для отопления: 5-10°C, рекуперация горячей воды: 8-10°C, обогрев бассейна: прибл. 15°C) между температурой подаваемого теплоносителя (BT2) и температурой возврата (BT3). Проверьте эти температуры в меню 3.1 "служебная инфо" и регулируйте скорость насоса теплоносителя (GP1) до тех пор, пока не будет достигнута разность температур. Высокая разность указывает на низкий поток теплоносителя, низкая разность — на высокий поток теплоносителя.


Установите скорость насоса теплоносителя в меню 5.1.11, см. стр. 58.

На нижеприведенных диаграммах считайте требуемую скорость насоса теплоносителя в режиме ручного управления.

— Доступное давление  
— P Электрическая мощность


### F1245 8 кВт

Доступное давление, кПа  
Электрическая мощность, Вт




### F1245 10 кВт

Доступное давление, кПа  
Электрическая мощность, Вт




### F1245 5 кВт

Доступное давление, кПа  
Электрическая мощность, Вт




## F1245 6 кВт

Доступное давление, кПа  
Электрическая мощность, Вт




## F1245 8 и 12 кВт

Доступное давление, кПа  
Электрическая мощность, Вт



## F1245 10 кВт

Доступное давление, кПа  
Электрическая мощность, Вт



## Повторная регулировка, вентиляция, сторона теплоносителя


На начальном этапе из горячей воды выделяется воздух, поэтому может понадобиться вентиляция. Если из теплового насоса или системы климат-контроля слышится бульканье, требуется дополнительная вентиляция всей системы.

## Повторная регулировка, вентиляция, сторона коллектора

### Уравнительный сосуд

Проверьте уровень жидкости в уравнительном сосуде (СМ2). Если уровень жидкости снизился, заполните систему.


1. Закройте клапан под сосудом.
2. Отсоедините соединение наверху сосуда.
3. Заливайте рассол до тех пор, пока сосуд не наполнится прилб. на 2/3.
4. Снова подсоедините разъем наверху сосуда.
5. Откройте клапан под сосудом.



Если при работающем насосе для рассола (GP2) и открытом уравнительном сосуде (СМ2) закрыть клапан на главном подводящем трубопроводе, тогда повысится давление и жидкость будет вытекать из сосуда.

### Расширительный бак

Если вместо уравнительного сосуда используется расширительный бак для компенсации давления (СМ3), уровень давления контролируется. Если давление падает, следует заполнить систему.



## Последующая регулировка комнатной температуры

Если необходимой комнатной температуры достичь не удастся, может понадобиться повторная регулировка.

### Холодные погодные условия

- Если комнатная температура слишком низкая, увеличьте "кривая отопления" в меню 1.9.1, одна ступень.
- Если комнатная температура слишком высокая, уменьшите "кривая отопления" в меню 1.9.1, одна ступень.

### Теплые погодные условия

- Если комнатная температура слишком низкая, увеличьте "температура" (смещение кривой нагрева) в меню 1.1, одна ступень.
- Если комнатная температура слишком высокая, уменьшите "температура" (смещение кривой нагрева) в меню 1.1, одна ступень.

# 7 Управление - введение

## Дисплей



## F Переключатель (SF1)

Переключатель имеет три положения:

- Вкл. (I)
- Ожидание (⏻)
- Аварийный режим (⚠)

Аварийный режим следует использовать только в случае неисправности теплового насоса. В этом режиме отключается компрессор и включается погружной нагреватель. Дисплей теплового насоса не светится, и лампа состояния горит желтым светом.

## A Дисплей

На дисплее отображаются инструкции, уставки и оперативная информация. Легко-читаемый дисплей и система меню упрощают навигацию по различным меню и опциям для обеспечения комфорта или получения требуемой информации.

## B Лампа состояния

Лампа состояния указывает на состояние теплового насоса. Она:

- горит зеленым светом в обычном режиме.
- горит желтым светом в аварийном режиме.
- горит красным светом в случае развернутой аварийной сигнализации.

## C Кнопка "ОК"

Кнопка "ОК" используется для:

- подтверждения выбора подменю/опций/уставок/страницы в руководстве по началу работы.

## D Кнопка "Назад"

Кнопка "Назад" используется для:

- возврата в предыдущее меню.
- изменения неподтвержденной установки.

## E Рукоятка управления


Рукоятка управления вращается направо или налево. Можно:

- прокручивать меню и опции.
- увеличивать и уменьшать значения.
- листать страницы в многостраничных инструкциях (например, справочный текст и информация по обслуживанию).

## Система меню

Когда дверца теплового насоса открыта, на дисплее отображаются четыре главных меню системы меню, а также некоторые основные сведения.

### Главн.



Временный режим "люкс" (если активировано)      Расчётный объём горячей воды

### Подчин.



Если тепловой насос настроен как подчиненный, на дисплее выводится неполное основное меню, поскольку большинство настроек системы задаются в главном тепловом насосе.

### Меню 1 - ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ

Установка и планирование температуры в помещении. См. стр. 38.

### Меню 2 - ГОРЯЧАЯ ВОДА

Установка и планирование подачи горячей воды. См. стр. 46.

Это меню также настраивается в системе подчиненного теплового насоса с неполным меню.

### Меню 3 - ИНФО

Отображение температуры и иной оперативной информации и доступ к журналу аварийной сигнализации. См. стр. 48.

Это меню также настраивается в системе подчиненного теплового насоса с неполным меню.

### Меню 4 - ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Установка времени, даты, языка, отображения, режима работы и т. д. См. стр. 49.

### Меню 5 - СЕРВИС

Расширенные настройки. Эти уставки недоступны конечному пользователю. Меню отображается нажатием кнопки "Назад" в течение 7 секунд. См. стр. 55.

Это меню также настраивается в системе подчиненного теплового насоса с неполным меню.

### Символы на дисплее

Во время работы на дисплее могут отображаться следующие символы.

Символ	Описание
	Этот символ появляется возле информационного знака при наличии информации в меню 3.1, которую следует принять во внимание.
	Эти два символа указывают на блокировку компрессора или дополнительного нагрева в F1245. Например, они могут быть заблокированы в зависимости от того, какой режим работы выбран в меню 4.2, а также если блокировка запланирована в меню 4.9.5 или если сработала аварийная сигнализация, блокирующая один из них.
	Блокировка компрессора.
	Блокировка дополнительного нагрева.
	Этот символ отображается при активации режима "люкс" для горячей воды.
	Этот символ обозначает фактическую скорость вентилятора, если обычная уставка скорости изменилась. Требуется дополнительное оборудование NIBE FLM.
	Этот символ указывает на наличие контакта между F1245 и NIBE Uplink™.
	Этот символ указывает на активацию уставки "уст. на праз." в меню 4.7.



## Работа

Для перемещения курсора поверните рукоятку управления влево или вправо. Отмеченное положение выглядит ярче и/или имеет загнутый вверх край.




## Выбор меню

Для перемещения в системе меню выберите главное меню, выделив его и затем нажав кнопку "OK". Откроется новое окно с несколькими подменю.

Выберите одно из подменю, выделив его и затем нажав кнопку "OK".

## Выбор опций




Альтернатива

В меню опций текущий выбранный вариант обозначен зеленой галочкой. 

Для выбора другой опции:

1. Выделите подходящую опцию. Одна из опций выбрана предварительно (белый цвет). 
2. Подтвердите выбранную опцию, нажав на кнопку "OK". Выбранная опция обозначена зеленой галочкой. 

## Установка значения



Заменить значения


Для установки значения:

1. Рукояткой управления выделите значение, которое требуется установить. 
2. Нажмите кнопку "OK". Фон значения становится зеленым, что означает наличие доступа к режиму установки. 
3. Поверните рукоятку управления вправо для увеличения значения и влево — для его уменьшения. 
4. Нажмите кнопку "OK", чтобы подтвердить установку значения. Для изменения и возврата к первоначальному значению нажмите кнопку "Назад". 

## Использование виртуальной клавиатуры



В некоторых меню, где требуется ввод текста, доступна виртуальная клавиатура.



В зависимости от меню можно получить доступ к различным наборам символов, выбор которых осуществляется рукояткой. Чтобы изменить таблицу символов, нажмите кнопку Back (Назад). Если в меню имеется только один набор символов, отображается непосредственно клавиатура.

После окончания ввода установите флажок «OK» и нажмите кнопку «OK».

## Прокрутка окон

Меню может состоять из нескольких окон. Поверните рукоятку управления для прокрутки окон.



## Прокрутка окон в руководстве по началу работы



Стрелки для прокрутки окон в руководстве по началу работы

1. Вращайте рукоятку управления до тех пор, пока не выделится одна из стрелок в верхнем левом углу (возле номера страницы).
2. Нажмите кнопку "OK" для перемещения между шагами руководства по началу работы.

## Меню справки

 Во многих меню имеется символ, указывающий на наличие дополнительной справки.

Для доступа к справочному тексту:

1. Используйте рукоятку управления, чтобы выбрать символ справки.
2. Нажмите кнопку "OK".

Справочный текст часто состоит из нескольких окон, которые можно прокручивать с помощью рукоятки управления.

# 8 Управление - меню

## Меню 1 – ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ

### Обзор

1 - ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ	1.1 - температура
	1.2 - вентиляция *
	1.3 - планирование
	1.3.1 - отопление
	1.3.2 - охлаждение *
	1.3.3 - вентил. *
1.9 - расширенный	1.9.1 - кривая отопления
	1.9.2 - Внешняя регулировка
	1.9.3 - Мин. тем-ра под. труб-да
	1.9.4 - уставки комнатного датчика
	1.9.5 - уставки охлаждения *
	1.9.6 - время возврата вентилятора *
	1.9.7 - собственная кривая
	1.9.8 - точечное смещение
	1.9.9 - ноч.охл.

\* Необходимо дополнительное оборудование.

#### Подменю

Меню **ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ** состоит из нескольких подменю. Информация о состоянии соответствующего меню находится на дисплее справа от меню.

**температура** Установка температуры для системы климат-контроля. Информация о состоянии отображает уставки для системы климат-контроля.

**вентиляция** Установка скорости вентилятора. Информация о состоянии отображает выбранную уставку. Данное меню отображается только в случае подключения модуля вытяжного воздуха (дополнительное оборудование).

**планирование** Планирование отопления, охлаждения и вентиляции. Информация о состоянии "уст." отображается в случае, если расписание задано, но не активно в настоящее время, "уст. на праз." отображается в случае, если расписание отпуска активировано временно с расписанием (функция отпуска имеет приоритет), "активен" отображается в случае, если активирована любая часть расписания, в противном случае отображается " выкл. ".

**расширенный** Установка кривой нагрева, регулировка с внешним контактом, минимальное значение температуры подаваемого теплоносителя, комнатный датчик и функция охлаждения.

#### Меню 1.1 - температура

Если дом оборудован несколькими системами климат-контроля, это указано на дисплее в виде термометра для каждой системы.

Если тепловой насос оснащен дополнительным оборудованием для охлаждения и встроенной функцией охлаждения, это отображено на дисплее в виде дополнительной вкладки.

#### Установка температуры (с помощью установленных и активированных комнатных датчиков):

Диапазон уставок: 5-30°C

Значение по умолчанию: 20

Значение на дисплее отображается как температура в °C, если система отопления контролируется комнатным датчиком.

Для изменения комнатной температуры установите требуемую температуру на дисплее с помощью рукоятки управления. Подтвердите новую уставку, нажав кнопку "ОК". Новая температура отображена с правой стороны символа на дисплее.

#### Установка температуры (без активированных комнатных датчиков):

Диапазон уставок: -10 - +10

Значение по умолчанию: 0

Дисплей отображает уставки для отопления (смещение кривой). Для увеличения или уменьшения внутрикомнатной температуры увеличьте или уменьшите значение на дисплее.

Используйте рукоятку управления, чтобы задать новое значение. Подтвердите новую уставку, нажав кнопку "ОК".

Количество шагов, на которое должно быть изменено значение для достижения требуемой внутрикомнатной температуры, зависит от отопительной установки. Обычно достаточно одного шага, но в некоторых случаях может потребоваться несколько шагов.

Установка требуемого значения. Новое значение отображено с правой стороны символа на дисплее.



#### ВНИМАНИЕ!

Повышение комнатной температуры может быть замедлено термостатами радиаторов или системы подогрева пола. Поэтому откройте термостаты полностью, за исключением комнат, где требуется меньшая температура, напр., спальня.



#### СОВЕТ!

Задавайте новую уставку через 24 часа, дав комнатной температуре время стабилизироваться.

При низкой наружной температуре и слишком низкой комнатной температуре увеличьте наклон кривой на один шаг в меню 1.9.1.

При низкой наружной температуре и слишком высокой комнатной температуре уменьшите наклон кривой на один шаг в меню 1.9.1.

При высокой наружной температуре и слишком низкой комнатной температуре увеличьте значение на один шаг в меню 1.1.

При высокой наружной температуре и слишком высокой комнатной температуре уменьшите значение на один шаг в меню 1.1.

### Меню 1.2 - вентиляция (требуется дополнительное оборудование)

Диапазон уставок: обычный и скорость 1-4  
Значение по умолчанию: обычный

Здесь можно временно увеличить или уменьшить степень вентиляции в помещении.

После выбора новой скорости часы запускают обратный отсчёт времени. По истечении установленного времени скорость вентиляции возвращается к обычной уставке.

При необходимости разные значения времени обратного хода можно изменить в меню 1.9.6.

Скорость вентилятора показана в квадратных скобках (в процентах) после каждого альтернативного значения скорости.



#### СОВЕТ!

Если требуется задать более длительное время, используйте функцию отпуска или планирование.

### Меню 1.3 - планирование

В меню **планирование** температура в помещении (отопление/охлаждение/вентиляция) планируется для каждого рабочего дня.

Можно также запланировать более длительный период в течение выбранного периода (отпуска) в меню 4.7.

### Меню 1.3.1 - отопление

Здесь можно запланировать повышение или снижение температуры в помещении максимум для трех периодов в сутки. Если установлен и активирован комнатный датчик, требуемая комнатная температура (°C) устанавливается в течение периода времени. При отсутствии активированного комнатного датчика задается требуемое изменение (уставки в меню 1.1). Чтобы изменить температуру в помещении, обычно достаточно одного шага, но в некоторых случаях может понадобиться несколько шагов.



**Расписание:** Здесь выбирается расписание, подлежащее замене.

**Активировано:** Здесь активируется расписание для выбранного периода. При отключении заданные периоды времени не изменяются.

**Система:** Здесь выбирается система климат-контроля, для которой задается расписание. Эта альтернатива отображается только при наличии двух и более систем климат-контроля.

**День:** Здесь можно выбрать день или дни недели, для которых задается расписание. Чтобы удалить расписание для конкретного дня, следует выполнить сброс времени для этого дня, установив одно и то же время запуска и время останова. Если используется строка "все", тогда все дни в указанный период устанавливаются на данное время.

**Период времени:** Здесь выбирается расписание времени запуска и времени останова для выбранного дня.

**Регулировка:** Здесь устанавливается степень смещения кривой нагрева в отношении меню 1.1 во время планирования. Если установлен комнатный датчик, требуемая комнатная температура устанавливается в °C.

**Конфликт:** При конфликте двух уставок отображается красный восклицательный знак.



#### СОВЕТ!

Чтобы задать одинаковое расписание для всех дней недели, установите "все" и затем измените требуемые дни.

**ВНИМАНИЕ!**

Если время останова установлено ранее времени запуска, это значит, что данный период распространяется за полночь. Расписание всегда начинается в день, для которого задано время запуска.

Для изменения температуры в помещении требуется время. Например, короткие периоды времени в сочетании с подогревом пола не приведут к заметным изменениям комнатной температуры.

**СОВЕТ!**

Чтобы задать одинаковое расписание для всех дней недели, установите "все" и затем измените требуемые дни.


**ВНИМАНИЕ!**

Если время останова установлено ранее времени запуска, это значит, что данный период распространяется за полночь.


Расписание всегда начинается в день, для которого задано время запуска.

**Меню 1.3.2 - охлаждение (требуется дополнительное оборудование)**

Здесь можно запланировать включение охлаждения в помещении максимум на два разных периода времени в сутки.

**Меню 1.3.3 - вентил. (требуется дополнительное оборудование)**

Здесь можно запланировать увеличение или уменьшение степени вентиляции в помещении максимум для двух периодов времени в сутки.



**Расписание:** Здесь выбирается расписание, подлежащее замене.

**Активировано:** Здесь активируется расписание для выбранного периода. При отключении заданные периоды времени не изменяются.

**День:** Здесь можно выбрать день или дни недели, для которых задается расписание. Чтобы удалить расписание для конкретного дня, следует выполнить сброс времени для этого дня, установив одно и то же время запуска и время останова. Если используется строка "все", тогда все дни в указанный период устанавливаются на данное время.

**Период времени:** Здесь выбирается расписание времени запуска и времени останова для выбранного дня.

**Регулировка:** Здесь задается включение или отключение охлаждения во время планирования.

**Конфликт:** При конфликте двух уставок отображается красный восклицательный знак.

**Расписание:** Здесь выбирается расписание, подлежащее замене.

**Активировано:** Здесь активируется расписание для выбранного периода. При отключении заданные периоды времени не изменяются.

**День:** Здесь можно выбрать день или дни недели, для которых задается расписание. Чтобы удалить расписание для конкретного дня, следует выполнить сброс времени для этого дня, установив одно и то же время запуска и время останова. Если используется строка "все", тогда все дни в указанный период устанавливаются на данное время.

**Период времени:** Здесь выбирается расписание времени запуска и времени останова для выбранного дня.

**Регулировка:** Здесь устанавливается требуемая скорость вентилятора.

**Конфликт:** При конфликте двух уставок отображается красный восклицательный знак.

**СОВЕТ!**

Чтобы задать одинаковое расписание для всех дней недели, установите "все" и затем измените требуемые дни.

**ВНИМАНИЕ!**

Если время останова установлено ранее времени запуска, это значит, что данный период распространяется за полночь. Расписание всегда начинается в день, для которого задано время запуска.

Существенное изменение в течение более продолжительного периода времени может ухудшить климатическую обстановку в доме и отрицательно сказаться на экономичности эксплуатации.

**Меню 1.9 - расширенный**

Меню **расширенный** имеет текст оранжевого цвета и предназначено для опытного пользователя. Это меню состоит из нескольких подменю.

**кривая отопления** Установка наклона кривой нагрева.

**Внешняя регулировка** Установка смещения кривой нагрева при подключении внешнего контакта.

**Мин. тем-ра под. труб-да** Установка минимально допустимой температуры подаваемого теплоносителя.

**уставки комнатного датчика** Уставки комнатного датчика.

**уставки охлаждения** Уставки охлаждения.

**время возврата вентилятора** Уставки времени возврата вентилятора в случае временного изменения скорости вентилятора.

**собственная кривая** Установка собственной кривой нагрева.

**точечное смещение** Установка смещения кривой нагрева при специфической наружной температуре.

**ноч.охл.** Настройка ночного охлаждения.


**Меню 1.9.1 - кривая отопления****кривая отопления**

Диапазон уставок: 0 - 15

Значение по умолчанию: 9

В меню **кривая отопления** можно просматривать так называемую кривую нагрева для дома. Кривая нагрева

предназначена для обеспечения стабильной внутрикомнатной температуры вне зависимости от наружной температуры и результирующего эффективного использования энергии. С помощью кривой нагрева управляющий компьютер теплового насоса определяет температуру воды для системы отопления, температуру подающего трубопровода и, следовательно, внутрикомнатную температуру. Здесь можно выбрать кривую нагрева и считать степень изменения температуры подающего трубопровода при различной наружной температуре.

**Коэффициент кривой**

Наклон кривой нагрева указывает, на сколько градусов следует увеличить/уменьшить температуру подаваемого теплоносителя при снижении/повышении наружной температуры. Более крутой наклон означает более высокую температуру подаваемого теплоносителя при определенной наружной температуре.


Оптимальный наклон зависит от климатических условий в той или иной местности, наличия в доме радиаторов или подогрева пола и качества теплоизоляции дома.

Кривая нагрева задается при установке системы отопления, но может потребоваться её дальнейшая регулировка. После этого, дальнейшая регулировка кривой нагрева не требуется.

**ВНИМАНИЕ!**


Для выполнения точной регулировки внутрикомнатной температуры следует, в качестве альтернативы, сместить кривую нагрева вверх или вниз посредством меню 1.1 **температура**.

### Смещение кривой



Смещение кривой нагрева означает, что температура подаваемого теплоносителя изменяется в одинаковой степени для любой наружной температуры, напр., смещение кривой на +2 шага повышает температуру подаваемого теплоносителя на 5°C при любой наружной температуре.

### Температура подающего трубопровода - максимальные и минимальные значения



Поскольку невозможно рассчитать температуру подающего трубопровода выше максимальной уставки или ниже минимальной уставки, кривая нагрева становится плоской при таких температурах.



#### ВНИМАНИЕ!

Системы подогрева пола обычно имеют уставку **макс. тем-ра под. труб.** в диапазоне от 35 до 45°C.

Проверьте макс. температуру пола вместе с организацией, осуществляющей установку пола/поставщиком пола.

Цифра в конце кривой указывает на наклон кривой. Цифра возле термометра показывает смещение кривой. Используйте рукоятку управления, чтобы задать новое значение. Подтвердите новую уставку, нажав кнопку "ОК".

Кривая 0 является собственной кривой нагрева, созданной в меню 1.9.7.

### Для выбора другой кривой нагрева (наклона):



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии только одной системы отопления номер кривой уже выделен при открытии окна меню.

1. Выберите систему (при наличии двух и более), для которой следует изменить кривую нагрева.
2. После подтверждения выбора системы выделяется номер кривой нагрева.
3. Нажмите кнопку "ОК" для доступа к режиму установки.
4. Выберите новую кривую нагрева. Кривые нагрева нумеруются от 0 до 15. Чем больше номер, тем круче наклон и выше температура подаваемого теплоносителя. Кривая нагрева 0 означает, что используется **собственная кривая** (меню 1.9.7).
5. Нажмите кнопку "ОК" для выхода из режима установки.

### Для считывания кривой нагрева:

1. Поверните рукоятку управления, чтобы выделить кольцо на валу с наружной температурой.
2. Нажмите кнопку "ОК".
3. Следуйте по серой линии вверх до кривой нагрева и влево, чтобы считать значение температуры подаваемого теплоносителя при выбранной наружной температуре.
4. Теперь можно выбрать показания различных наружных температур, повернув рукоятку управления вправо или влево, и считать соответствующую температуру потока.
5. Нажмите кнопку "ОК" или "Назад" для выхода из режима считывания.



#### СОВЕТ!

Задавайте новую уставку через 24 часа, дав комнатной температуре время стабилизироваться.

При низкой наружной температуре и слишком низкой комнатной температуре увеличьте наклон кривой на один шаг.

При низкой наружной температуре и слишком высокой комнатной температуре уменьшите наклон кривой на один шаг.

При теплой наружной температуре и слишком низкой комнатной температуре увеличьте смещение кривой на один шаг.

При теплой наружной температуре и слишком высокой комнатной температуре уменьшите смещение кривой на один шаг.

## Меню 1.9.2 - Внешняя регулировка

### **система климат-контроля**

Диапазон уставок: от -10 до +10 или требуемая комнатная температура, если установлен комнатный датчик.

Значение по умолчанию: 0

Подключение внешнего контакта (например, комнатного термостата или таймера) позволяет временно или периодически повышать или понижать комнатную температуру. При замыкании контакта смещение кривой нагрева изменяется на число шагов, выбранное в меню. Если установлен и активирован комнатный датчик, устанавливается требуемая комнатная температура (°C).

При наличии двух и более систем климат-контроля можно задавать уставку отдельно для каждой системы.

## Меню 1.9.3 - Мин. тем-ра под. труб-да

### **система климат-контроля**

Диапазон уставок: 5-70°C

Значение по умолчанию: 20°C

Установка минимальной температуры подаваемого теплоносителя для системы климат-контроля. Это означает, что F1245 никогда не рассчитывает температуру ниже уставки.

При наличии двух и более систем климат-контроля можно задавать уставку отдельно для каждой системы.



#### **СОВЕТ!**

Значение можно увеличить, если, например, в доме имеется подвал, который требуется всегда обогревать, даже летом.

Может также потребоваться увеличить это значение в "останов отопления" в меню 4.9.2 "уставка авторежима".

## Меню 1.9.4 - уставки комнатного датчика

### **система коэффициентов**

Диапазон уставок: 0,0 - 6,0

Значение по умолчанию: 2,0

Здесь можно активировать комнатные датчики для контроля комнатной температуры.

Здесь задается коэффициент, определяющий, насколько на температуру подаваемого теплоносителя влияет разность между требуемой и реальной комнатной температурой. Чем больше значение, тем больше изменение смещения кривой нагрева.

Если установлено несколько систем климат-контроля, указанные выше уставки можно задавать для соответствующих систем.

## Меню 1.9.5 - уставки охлаждения (требуется дополнительное оборудование)

### **Мин. тем-ра потока охладж.**

Диапазон уставок: 5-30°C

Значение по умолчанию: 17

### **темп. потока охлаждения при +20° C**

Диапазон уставок: 5-30°C

Значение по умолчанию: 20

### **темп. потока охлаждения при +40° C**

Диапазон уставок: 5-30°C

Значение по умолчанию: 20

### **set pt value cool/heat sensor**

Диапазон уставок: 5-40°C

Значение по умолчанию: 21

### **от. при комн. тем. ниже**

Диапазон уставок: 0,5-10,0°C

Значение по умолчанию: 1,0

### **ох. при комн. тем. св.**

Диапазон уставок: 0,5-10,0°C

Значение по умолчанию: 1,0

### **нач. пас. охладж.**

Диапазон уставок: 10 – 200

Значение по умолчанию: 30

### **нач. актив. охл.**

Диапазон уставок: 10 – 300

Значение по умолчанию: 90

### **Вр. меж пер. отоп./ох.**

Диапазон уставок: 0-48 ч

Значение по умолчанию: 2

### **уси. смес. клапана**

Диапазон уставок: 0,1 –10,0

Значение по умолчанию: 1,0

### **зад. шага смес. клап.**

Диапазон уставок: 10-300 с

Значение по умолчанию: 30 с

F1245 можно использовать для охлаждения дома в жаркие времена года.

### **Мин. тем-ра потока охладж.**

Установка минимальной температуры подаваемого теплоносителя для системы климат-контроля при охлаждении. Это означает, что F1245 никогда не рассчитывает температуру ниже уставки.

### **темп. потока охлаждения при +20° С**

Установка требуемой температуры потока для системы климат-контроля при охлаждении, когда температура наружного воздуха составляет +20°С. Затем F1245 обеспечивает температуру, как можно ближе соответствующую уставке.

### **темп. потока охлаждения при +40° С**

Установка требуемой температуры потока для системы климат-контроля при охлаждении, когда температура наружного воздуха составляет +40°С. Затем F1245 обеспечивает температуру, как можно ближе соответствующую уставке.

### **исп. с. 2 в р. охл. - исп. с. 4 в р. охл.**



#### **ВНИМАНИЕ!**

Эта опция установки отображается только в случае, если «2-тр.пас.ох./нг.» или «2-трубное пас. охл.» включено в меню 5.2.4.

Здесь можно выбрать, использовать ли систему климат-контроля 2 — 4 в режиме охлаждения (если их больше одной). Если эта функция включена, можно установить «темп. потока охлаждения при +20° С» и «темп. потока охлаждения при +40° С» для каждой системы климат-контроля, для которой включена эта функция.

### **исп. комн. дат.**

Здесь можно установить, использовать ли датчики комнатной температуры в режиме охлаждения.

### **set pt value cool/heat sensor**



#### **ВНИМАНИЕ!**

Эта опция установки отображается только в случае, если датчики для охлаждения/отопления (BT74) установлены и включены в F1245.

Здесь можно установить, при какой температуре помещения F1245 должен переключиться между режимами отопления и охлаждения.

### **от. при комн. тем. ниже**



#### **ВНИМАНИЕ!**

Эта опция установки отображается только в случае, если датчик комнатной температуры подключен к F1245 и активирован.

Здесь можно задать степень понижения комнатной температуры ниже требуемой уставки до того, как F1245 переключится в режим отопления.

### **нач. пас. охлад.**



#### **ВНИМАНИЕ!**

Эта опция установки отображается только в случае, если «пассивное/активное охлаждение» включено в меню 5.2.4.

Здесь можно установить, когда должно включиться пассивное охлаждение.

Температурно-временной показатель (ТВП) является измерением текущей потребности по отоплению дома и определяет время запуска/останова режима охлаждения или, соответственно, дополнительного отопления компрессором.

### **нач. актив. охл.**



#### **ВНИМАНИЕ!**

Эта опция установки отображается только в случае, если «пассивное/активное охлаждение» включено в меню 5.2.4.

Здесь можно установить, когда должно включиться активное охлаждение.

Температурно-временной показатель (ТВП) является измерением текущей потребности по отоплению дома и определяет время запуска/останова режима охлаждения или, соответственно, дополнительного отопления компрессором.

### **ох. при комн. тем. св.**



#### **ВНИМАНИЕ!**

Эта опция установки отображается только в случае, если датчик комнатной температуры подключен к F1245 и активирован.

Здесь можно задать степень повышения комнатной температуры выше требуемой уставки до того, как F1245 переключится в режим охлаждения.

### **Вр. меж пер. отоп./ох.**

Здесь можно установить продолжительность времени ожидания F1245 до возвращения в режим отопления, после того как отпала необходимость в охлаждении, и наоборот.

### **зак. смес. клап. при охлад.**



#### **ВНИМАНИЕ!**

Эта опция установки отображается только в случае, если пассивное охлаждение включено в меню 5.2.4.

Если тепловой насос подключен более чем к одной системе климат-контроля, в них может образоваться конденсация, если они не предназначены для охлаждения.

Во избежание образования конденсации проверьте "зак. смес. клап. при охлад.", что означает, что подчиненные шунтирующие вентили для дополнительных систем климат-контроля закрываются при включении охлаждения.

### **уси. смес. клапана и зад. шага смес. клап.**



#### **ВНИМАНИЕ!**

Эта опция установки отображается только в случае, если пассивное охлаждение включено в меню 5.2.4.

Настройки усиления смесительного вентиля и времени ожидания смесительного вентиля для системы охлаждения устанавливаются здесь.

### **Меню 1.9.6 - время возврата вентилятора (требуется дополнительное оборудование)**

#### **скорость 1-4**

Диапазон уставок: 1-99 ч

Значение по умолчанию: 4 ч

Здесь выбирается время возврата для временного изменения скорости (скорость 1-4) вентиляции в меню 1.2.

Время возврата — это время, которое проходит до возврата скорости вентиляции в обычный режим.

### **Меню 1.9.7 - собственная кривая**

#### **температура подаваемого теплоносителя**

Диапазон уставок: 0-80°C

При наличии специальных требований здесь можно создать пользовательскую кривую нагрева, установив требуемые температуры подаваемого теплоносителя для разных наружных температур.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Для применения данной кривой следует выбрать кривую 0 в меню 1.9.1.

### **Меню 1.9.8 - точечное смещение**

#### **точка наруж. тем.**

Диапазон уставок: -40-30°C

Значение по умолчанию: 0°C

#### **изм. в кривой**

Диапазон уставок: -10-10°C

Значение по умолчанию: 0°C

Здесь выбирается изменение кривой нагрева при определенной наружной температуре. Чтобы изменить температуру в помещении, обычно достаточно одного шага, но в некоторых случаях может понадобиться несколько шагов.

На кривую нагрева влияет разница  $\pm 5^\circ\text{C}$  по сравнению с уставкой точка наруж. тем..

Важно выбрать правильную кривую нагрева для обеспечения стабильной комнатной температуры.



#### **СОВЕТ!**

Если в доме холодно, например, при температуре  $-2^\circ\text{C}$ , "точка наруж. тем." устанавливается на  $-2^\circ$  и "изм. в кривой" увеличивается до тех пор, пока не будет поддерживаться требуемая комнатная температура.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Задавайте новую уставку через 24 часа, дав комнатной температуре время стабилизироваться.

### **Меню 1.9.9 - ноч.охл. (требуется дополнительное оборудование)**

#### **нач.т.выт.возд.**

Диапазон уставок: 20-30°C

Значение по умолчанию: 25°C

#### **мн.рз.НВ-ВВ**

Диапазон уставок: 3-10°C

Значение по умолчанию: 6°C

Активируйте ночное охлаждение здесь.

При высокой внутрикомнатной температуре и низкой наружной температуре эффекта охлаждения можно добиться с помощью принудительной вентиляции.

Если разница температур вытяжного и наружного воздуха больше, чем заданное значение ("мн.рз.НВ-ВВ"), и температура вытяжного воздуха выше заданного значения ("нач.т.выт.возд.") включите вентиляцию на скорость 4, пока одно из условий не будет удовлетворяться.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Охлаждение в ночное время можно включить только при условии, что отопление в доме было выключено. Это выполняется в меню 4.2.

## Меню 2 - ГОРЯЧАЯ ВОДА

## Обзор

2 - ГОРЯЧАЯ ВОДА	2.1 - временный люкс	
	2.2 - режимы	
	2.3 - планирование	
	2.9 - расширенный	2.9.1 - периодические повышения
		2.9.2 - рецирк. гор. воды

\*\* Это меню также настраивается в системе подчиненного теплового насоса с неполным меню.

### Подменю

Меню **ГОРЯЧАЯ ВОДА** состоит из нескольких подменю. Информация о состоянии соответствующего меню находится на дисплее справа от меню.

**временный люкс** Активизация временного повышения температуры горячей воды. В информации о состоянии отображается "выкл." или остаток времени временного повышения температуры.

**режимы** Установка комфортного объема горячей воды. В информации о состоянии отображается выбранный режим: "эконом.", "обычный" или "люкс".

**планирование** Планирование комфортного объема горячей воды. В информации о состоянии отображается "уст." в случае, если в данный момент активирована любая часть расписания, "уст. на праз." — в случае, если выполняется уставка отпуска (меню 4.7), в противном случае отображается "выкл."

**расширенный** Установка периодического повышения температуры горячей воды.

### Меню 2.1 - временный люкс

Диапазон уставок: 3, 6 и 12 часов и режим "выкл."  
Значение по умолчанию: "выкл."

Когда потребление горячей воды временно возрастает, данное меню можно использовать для выбора повышения температуры горячей воды до режима "люкс" в течение заданного времени.



#### ВНИМАНИЕ!

Если комфортный режим "люкс" выбран в меню 2.2, дальнейшее повышение не требуется.

Функция включается немедленно после выбора периода времени и подтверждения с помощью кнопки ОК. Оставшееся время для выбранной уставки отображается справа.

По истечении времени работы F1245 возвращается в режим, установленный в меню 2.2..

Выберите "выкл." для выключения **временный люкс**.

### Меню 2.2 - режимы

Диапазон уставок: эконом., обычный, люкс  
Значение по умолчанию: обычный

Выбранные режимы отличаются температурой горячей водопроводной воды. Более высокая температура означает, что горячей воды хватит на более длительное время.

**эконом.:** При данном режиме объем горячей воды меньше, поэтому он более экономный. Данный режим можно использовать в небольших домах, где не требуется большого объема горячей воды.

**обычный:** При обычном режиме производится больший объем горячей воды, что подходит для большинства потребителей.

**люкс:** В режиме "люкс" производится максимально возможный объем горячей воды. В данном режиме может частично использоваться погружной нагреватель для нагрева горячей воды, что может увеличивать эксплуатационные расходы.


### Меню 2.3 - планирование

Здесь можно запланировать комфортный объем горячей воды, подаваемый тепловым насосом, максимум для двух разных периодов времени в сутки.

Расписание включается/выключается установкой/снятием галочки "активно". При отключении заданные периоды времени не изменяются.

Активировано

Расписание



День

Период времени

Регулировка

Конфликт

**Расписание:** Здесь выбирается расписание, подлежащее замене.

**Активировано:** Здесь активируется расписание для выбранного периода. При отключении заданные периоды времени не изменяются.

**День:** Здесь можно выбрать день или дни недели, для которых задается расписание. Чтобы удалить расписание для конкретного дня, следует выполнить сброс времени для этого дня, установив одно и то же время запуска и время останова. Если используется строка "все", тогда все дни в указанный период устанавливаются на данное время.

**Период времени:** Здесь выбирается расписание времени запуска и времени останова для выбранного дня.

**Регулировка:** Здесь устанавливается комфортный объем горячей воды, применяемый при планировании.

**Конфликт:** При конфликте двух уставок отображается красный восклицательный знак.



**СОВЕТ!**

Чтобы задать одинаковое расписание для всех дней недели, установите "все" и затем измените требуемые дни.



**ВНИМАНИЕ!**

Если время останова установлено ранее времени запуска, это значит, что данный период распространяется за полночь.

Расписание всегда начинается в день, для которого задано время запуска.

## Меню 2.9 - расширенный

Меню **расширенный** имеет текст оранжевого цвета и предназначено для опытного пользователя. Это меню состоит из нескольких подменю.

### Меню 2.9.1 - периодические повышения

**период**

Диапазон уставок: 1-90 дней

Значение по умолчанию: 14 дней

**время начала**

Диапазон уставок: 00:00 - 23:00

Значение по умолчанию: 00:00

Для предотвращения размножения бактерий в водонагревателе компрессор и погружной нагреватель могут кратковременно повышать температуру горячей воды через регулярные промежутки времени.

Здесь можно выбрать длительность времени между промежутками повышения температуры. Время устанавливается в диапазоне от 1 до 90 дней. Заводская установка: 14 дней. Снимите галочку "активно" для выключения этой функции.

## Меню 2.9.2 - рецирк. гор. воды

**время работы**

Диапазон уставок: 1-60 мин

Значение по умолчанию: 60 мин

**простой**

Диапазон уставок: 0-60 мин

Значение по умолчанию: 0 мин

Здесь задается до трех периодов в сутки для циркуляции горячей воды. В течение заданных периодов циркуляционный насос горячей воды работает в соответствии с вышеуказанными уставками.

"время работы" — уставка продолжительности работы циркуляционного насоса горячей воды в определенный период времени.

"простой" — уставка бездействия циркуляционного насоса горячей воды между определенными периодами времени.

## Меню 3 - ИНФО

## Обзор

3 - ИНФО *	3.1 - служебная инфо *
	3.2 - инфо о компр. *
	3.3 - Доп. инф. отоп. *
	3.4 - журн. сигн. *
	3.5 - журн. комн. тем.

\* Это меню также настраивается в системе подчиненного теплового насоса с неполным меню.

### Подменю

Меню **ИНФО** имеет несколько подменю. В этих меню установки не задаются. Здесь просто отображается информация. Информация о состоянии соответствующего меню находится на дисплее справа от меню.

**служебная инфо** отображает температурные уровни и настройки установки.

**инфо о компр.** отображает время работы, количество запусков и т. д. компрессора теплового насоса.

**Доп. инф. отоп.** отображает информацию о времени работы и т. д. дополнительной мощности.

**журн. сигн.** отображает последнюю аварийную сигнализацию и информацию о тепловом насосе в момент срабатывания аварийной сигнализации.

**журн. комн. тем.** отображает среднюю еженедельную температуру в помещении на протяжении прошлого года.

### Меню 3.1 - служебная инфо

Здесь можно получить информацию о фактическом рабочем состоянии теплового насоса (напр., текущей температуре и т. д.). Изменения не предполагаются.

Информация размещена на нескольких страницах. Поверните рукоятку управления для прокрутки страниц.

С одной стороны отображается код QR. Этот код QR содержит серийный номер, наименование изделия и ограниченные данные по эксплуатации.

Символы в этом меню:



Компрессор



Отопление



Дополнение



Горячая вода



Насос для рассола (синий)



Насос теплоносителя (оранжевый)



Охлаждение



Бассейн



Вентиляция

### Меню 3.2 - инфо о компр.

Здесь можно получить информацию о рабочем состоянии компрессора и статистику. Изменения не предполагаются.

Информация размещена на нескольких страницах. Поверните рукоятку управления для прокрутки страниц.

### Меню 3.3 - Доп. инф. отоп.

Здесь можно получить информацию о дополнительных уставках отопления, рабочем состоянии и статистике. Изменения не предполагаются.

Информация размещена на нескольких страницах. Поверните рукоятку управления для прокрутки страниц.

### Меню 3.4 - журн. сигн.

Здесь хранится информация о рабочем состоянии теплового насоса в момент срабатывания аварийной сигнализации для облегчения обнаружения неисправности. Отображается информация о 10 последних случаях аварийной сигнализации.

Для просмотра хода работы в случае срабатывания аварийной сигнализации выделите аварийное сообщение и нажмите кнопку "ОК".

### Меню 3.5 - журн. комн. тем.

Здесь отображается средняя еженедельная температура в помещении на протяжении прошлого года. Пунктирная линия указывает на среднегодовую температуру.

Средняя наружная температура отображается только в случае установки датчика комнатной температуры/комнатного устройства.

В противном случае, если установлен модуль вытяжного воздуха (NIBE FLM), отображается температура вытяжного воздуха.

### Для считывания средней температуры:

1. Поверните рукоятку управления, чтобы выделить кольцо на валу с номером недели.
2. Нажмите кнопку "ОК".
3. Следуйте по серой линии вверх до графика и влево, чтобы считать среднюю внутрикомнатную температуру на выбранной неделе.
4. Теперь можно выбрать показания других недель, повернув рукоятку управления вправо или влево, и считать среднюю температуру.
5. Нажмите кнопку "ОК" или "Назад" для выхода из режима считывания.

## Меню 4 – ТЕПЛОВОЙ НАСОС

## Обзор

4 - ТЕПЛОВОЙ НАСОС	4.1 - доп. функции *	4.1.1 - бассейн *
		4.1.2 - бас. 2 *
		4.1.3 - Интернет
		4.1.3.1 - nibe uplink
		4.1.3.8 - уставки tcp/ip
		4.1.3.9 - уставки прокси
		4.1.4 - sms *
		4.1.5 - SG Ready
	4.2 - раб. режим	
	4.3 - мои значки	
	4.4 - время и дата	
	4.6 - язык	
	4.7 - уст. на праз.	
	4.9 - расширенный	4.9.1 - раб. приоритеты
		4.9.2 - уставка авторежима
		4.9.3 - уставка ТВП
		4.9.4 - сброс заводских настроек
		4.9.5 - план. блок.

\* Требуется дополнительное оборудование.

### Подменю

Меню **ТЕПЛОВОЙ НАСОС** состоит из нескольких подменю. Информация о состоянии соответствующего меню находится на дисплее справа от меню.

**доп. функции** Уставки, применяемые ко всем установленным дополнительным функциям в системе отопления.

**раб. режим** Активизация ручного или автоматического режима работы. Информация о состоянии отображает выбранный режим работы.

**мои значки** Уставки, касающиеся того, какие значки в пользовательском интерфейсе теплового насоса должны отображаться в прорези закрытой дверцы.

**время и дата** Установка текущих времени и даты.

**язык** Здесь выбирается язык дисплея. Информация о состоянии отображает выбранный язык.

**уст. на праз.** Планирование отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на время отпуска. Информация о состоянии «уст.» отображается, если планирование на время отпуска задано, но не активно в настоящий момент, «активен» отображается, если какая-либо часть планирования на время отпуска активна, в ином случае отображается «выкл.».

**расширенный** Установка режима работы теплового насоса.

### Меню 4.1 - доп. функции

В подменю можно задать уставки для всех дополнительных функций, установленных в F1245.

### Меню 4.1.1 - 4.1.2 - бассейн 1 - бас. 2 (требуется дополнительное оборудование)

#### тем-ра пуска

Диапазон уставок: 5,0-80,0°C

Значение по умолчанию: 22,0°C

#### тем-ра остановки

Диапазон уставок: 5,0-80,0°C

Значение по умолчанию: 24,0°C

Выбор включения или выключения режима управления бассейном, диапазона температуры подогрева бассейна (температуры запуска и останова), а также количества одновременно работающих на обогрев бассейна компрессоров.

Если температура бассейна падает ниже установленной температуры запуска и отсутствуют требования по горячей воде или отоплению, F1245 запускает подогрев бассейна.

Снимите галочку "активно" для выключения подогрева бассейна.



#### ВНИМАНИЕ!

Невозможно задать значение температуры запуска, превышающее температуру останова.

### Меню 4.1.3 - Интернет

Здесь задаются настройки для подключения F1245 к сети Интернет.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для работы этих функций надо подключить сетевой кабель.

**Меню 4.1.3.1 - nibe uplink**

Здесь осуществляется управление подключением системы к NIBE Uplink™ (<http://www.nibeuplink.com>) и просмотр количества пользователей, подключенных к системе через Интернет.

В качестве одного подключенного пользователя считается одна учетная запись пользователя в NIBE Uplink™ с правами управления/контроля системы.

**Запросить новую строку соединения**

Для подключения учетной записи пользователя, зарегистрированной на веб-сайте NIBE Uplink™ к системе необходимо запросить уникальную строку соединения.

1. Выделите "запросить новую строку соединения" и нажмите кнопку "OK".
2. Теперь выполняется обмен данными между системой и NIBE Uplink™ для создания строки соединения.
3. После получения строки соединения она отображается в этом меню в пункте «строка соединения» и остается действительной в течение 60 минут.

**Отключить всех пользователей**

1. Выделите "отключить всех пользователей" и нажмите кнопку "OK".
2. Сейчас выполняется обмен данными между системой и NIBE Uplink™ для отключения всех пользователей, которые подключились к системе через сеть Интернет.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

После отключения всех пользователей они не смогут отслеживать состояние или управлять системой через NIBE Uplink™ без запроса новой строки соединения.

**Меню 4.1.3.8 - уставки tcp/ip**

Здесь можно выполнить настройки протокола TCP/IP для системы.

**Автоматическая настройка (DHCP)**

1. Отметьте галочкой опцию «автоматический». Система получает настройки протокола TCP/IP с использованием DHCP.
2. Выделите "подтвердить" и нажмите кнопку "OK".

**Ручная настройка**

1. Снимите галочку «автоматический», после чего будет предоставлен доступ к нескольким опциям настройки.
2. Выделите "IP-адрес" и нажмите кнопку "OK".
3. Введите правильные сведения с помощью виртуальной клавиатуры.
4. Выделите "OK" и нажмите кнопку "OK".
5. Повторите шаги 1—3 для пунктов «маска сети», «шлюз» и «DNS».

6. Выделите "подтвердить" и нажмите кнопку "OK".

**ВНИМАНИЕ!**

Без правильных настроек протокола TCP/IP подключение системы к сети Интернет невозможно. При возникновении сомнений относительно правильных настроек используйте автоматический режим или обратитесь к администратору сети (или сотруднику с аналогичными обязанностями) для получения дальнейшей информации.

**СОВЕТ!**

Все выполненные с момента открытия меню настройки можно сбросить, установив галочку «сброс» и нажав кнопку OK.

**Меню 4.1.3.9 - уставки прокси**

Здесь можно выполнить настройки протокола прокси для системы.

Настройки прокси-сервера необходимы для получения информации о подключении к промежуточному серверу (прокси-серверу), расположенному между системой и сетью Интернет. Данные настройки, как правило, используются, когда система подключается к Интернету по корпоративной сети. Система поддерживает типы аутентификации прокси-сервера HTTP Basic и HTTP Digest.

При возникновении сомнений относительно правильных настроек используйте заранее заданные настройки или обратитесь к администратору сети (или сотруднику с аналогичными обязанностями) для получения дальнейшей информации.

**Уставка**

1. Отметьте галочкой опцию «использовать прокси», если не требуется использовать прокси-сервер.
2. Выделите "ср." и нажмите кнопку "OK".
3. Введите правильные сведения с помощью виртуальной клавиатуры.
4. Выделите "OK" и нажмите кнопку "OK".
5. Повторите шаги 1—3 для пунктов «п», «им» и «пр».
6. Выделите "подтвердить" и нажмите кнопку "OK".

**СОВЕТ!**

Все выполненные с момента открытия меню настройки можно сбросить, установив галочку «сброс» и нажав кнопку OK.

**Меню 4.1.4 - sms (требуется дополнительное оборудование)**

Здесь задаются уставки для дополнительного оборудования SMS 40.

Добавьте номера мобильных телефонов, через которые осуществляется доступ к изменению и получению информации о состоянии от теплового насоса. Номера мобильных телефонов должны включать в себя код страны, напр., +46 XXXXXXXX.

Если требуется получать SMS-сообщения в случае срабатывания аварийной сигнализации, поставьте галочку в поле справа от номера телефона.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Предоставленные номера телефонов должны иметь возможность получать SMS-сообщения.

### Меню 4.1.5 - SG Ready

Эта функция может использоваться только в сетях, поддерживающих стандарт «SG Ready» (Германия).

Здесь задаются уставки для функции «SG Ready».

#### **влияние на комнатную температуру**

Здесь устанавливается, должно ли включение «SG Ready» влиять на комнатную температуру.

В режиме низких цен «SG Ready» параллельное смещение внутрикомнатной температуры увеличивается на «+1». Если установлен и активирован комнатный датчик, требуемая комнатная температура увеличивается на 1° С.

В режиме избыточной мощности «SG Ready» параллельное смещение внутрикомнатной температуры увеличивается на «+2». Если установлен и активирован комнатный датчик, требуемая комнатная температура увеличивается на 2° С.

#### **влияние на горячую воду**

Здесь устанавливается, должно ли включение «SG Ready» влиять на температуру горячей воды.

В режиме низких цен «SG Ready» температура остановки подачи горячей воды устанавливается максимально возможной при работе только компрессора (использование погружного нагревателя не допускается).

В режиме избыточной мощности «SG Ready» устанавливается температура горячей воды «люкс» (использование погружного нагревателя допускается).

#### **влияние на охлаждение (требуется дополнительное оборудование)**

Здесь устанавливается, должно ли включение «SG Ready» влиять на комнатную температуру при работе в режиме охлаждения.

В режиме низких цен «SG Ready» и режиме охлаждения воздействия на внутрикомнатную температуру нет.

В режиме избыточной мощности «SG Ready» и режиме охлаждения параллельное смещение внутрикомнатной температуры уменьшается на «-1». Если установлен и активирован комнатный датчик, требуемая комнатная температура уменьшается на 1° С.

#### **влияние на температуру бассейна (требуется дополнительное оборудование)**

Здесь устанавливается, должно ли включение «SG Ready» влиять на температуру бассейна.

В режиме низких цен «SG Ready» требуемая температура бассейна (начальная и стоповая) увеличивается на 1° С.

В режиме избыточной мощности «SG Ready» требуемая температура бассейна (начальная и стоповая) увеличивается на 2° С.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Функция должна быть подключена к двум AUX-входам и активирована в меню 5.4.

### Меню 4.2 - раб. режим

#### **раб. режим**

Диапазон уставок: авто, ручной, тол. доп. отоп.

Значение по умолчанию: авто

#### **функции**

Диапазон уставок: компрессор, дополнение, отопление, охлаждение

Рабочий режим теплового насоса обычно установлен на "авто". Также можно установить тепловой насос на "тол. доп. отоп.", но только в случае использования дополнительной мощности, или "ручной" и самостоятельно выбрать разрешенные функции.

Измените рабочий режим, выделив требуемый режим и нажав кнопку "ОК". После выбора режима работы отображаются сведения о функциях, разрешенных в тепловом насосе (зачеркнуто = не разрешено), и выбираемые варианты справа. Для выбора разрешенных или неразрешенных выбираемых функций выделите функцию рукояткой управления и нажмите кнопку "ОК".

#### **Режим работы авто**

В этом рабочем режиме тепловой насос автоматически выбирает, какие функции разрешены.

#### **Режим работы ручной**

В этом рабочем режиме можно выбирать разрешаемые функции. Нельзя отменить выбор "компрессор" в ручном режиме.

#### **Режим работы тол. доп. отоп.**

В этом рабочем режиме компрессор не активен и используется только дополнительное отопление.



#### ВНИМАНИЕ!

Если выбран режим "тол. доп. отоп.", отменяется выбор компрессора и увеличиваются эксплуатационные расходы.

#### **Функции**

"компрессор" обеспечивает отопление и подачу горячей воды для помещений. Если выбор "компрессор" отменен, отображается соответствующий символ в главном меню на символе теплового насоса. Нельзя отменить выбор "компрессор" в ручном режиме.

"дополнение" помогает компрессору отапливать помещение и/или нагревать горячую воду, когда он не может самостоятельно обеспечить все потребности.

"отопление" означает отопление помещения. Можно отменить выбор этой функции, если отопление не требуется.

"охлаждение" означает охлаждение помещения в жаркую погоду. Можно отменить выбор этой функции, если охлаждение не требуется. Этот вариант требует наличия дополнительного оборудования для охлаждения или встроенной функции охлаждения теплового насоса.



#### ВНИМАНИЕ!

Если отменен выбор "дополнение", это может привести к недостаточному отоплению помещения.

### Меню 4.3 - мои значки

Можно выбрать значок, отображаемый при закрытой дверце F1245. Можно выбрать максимум 3 значка. При выборе большего количества исчезнут значки, выбранные ранее. Значки отображаются в порядке, выбранном пользователем.

### Меню 4.4 - время и дата

Здесь задаются время и дата, режим их отображения и часовой пояс.



#### СОВЕТ!

Время и дата задаются автоматически, если тепловой насос подключен к NIBE Uplink™. Для вычисления правильного времени необходимо задать часовой пояс.

### Меню 4.6 - язык

Выберите язык, требуемый для отображения информации.

### Меню 4.7 - уст. на праз.

Для сокращения потребления энергии в течение праздников можно запланировать снижение температуры отопления и горячей воды. Работу охлаждения, вентиляции и бассейна также можно запланировать, если эти функции подключены.

Если установлен и активирован комнатный датчик, требуемая комнатная температура (°C) устанавливается в течение периода времени. Эта уставка применяется ко всем системам климат-контроля с комнатными датчиками.

Если комнатный датчик не активирован, устанавливается требуемое смещение кривой нагрева. Эта уставка применяется ко всем системам климат-контроля без комнатных датчиков. Чтобы изменить температуру в помещении, обычно достаточно одного шага, но в некоторых случаях может потребоваться несколько шагов.

Расписание отпуска начинается в 00:00 часов дня запуска и заканчивается в 23:59 часов дня останова.



#### СОВЕТ!

Обеспечьте завершение уставки отпуска приблизительно за один день до возвращения домой с тем, чтобы было время для восстановления обычных уровней комнатной температуры и подачи горячей воды.



#### СОВЕТ!

Задайте уставку отпуска заранее и активируйте её непосредственно перед отъездом для поддержания комфортных условий.



#### ВНИМАНИЕ!

Если выбрано отключение подачи горячей воды во время отпуска, "периодические повышения" (предотвращение размножения бактерий) заблокированы в течение этого времени. "периодические повышения" запускаются после завершения уставки отпуска.

### Меню 4.9 - расширенный

Меню **расширенный** имеет текст оранжевого цвета и предназначено для опытного пользователя. Это меню состоит из нескольких подменю.

#### Меню 4.9.1 - раб. приоритеты

##### **раб. приоритеты**

Диапазон уставок: 0 с до 180 мин

Значение по умолчанию: 30 мин

Здесь выбирается длительность работы теплового насоса по каждому требованию при одновременном наличии нескольких требований. При наличии только одного требования тепловой насос работает только согласно этому требованию.

Индикатор указывает цикл работы теплового насоса.

Если выбрано 0 минут, это означает, что приоритет для требования отсутствует, но будет активирован только при отсутствии другого требования.

## Меню 4.9.2 - уставка авторежима

### **начало охлаждения**

Диапазон уставок: -20-40°C

Значение по умолчанию: 25

### **останов отопления**

Диапазон уставок: -20-40°C

Значение по умолчанию: 20

### **Останов доп. отопления**

Диапазон уставок: -25-40°C

Значение по умолчанию: 15

### **время фильтрации**

Диапазон уставок: 0-48 ч

Значение по умолчанию: 24 ч

Если рабочий режим установлен на "авто", тепловой насос выбирает время запуска и остановки дополнительного отопления и определяет необходимость отопления в зависимости от средней наружной температуры. При наличии дополнительного оборудования для охлаждения или встроенной функции охлаждения теплового насоса можно также выбрать начальную температуру охлаждения.

В данном меню выберите среднюю наружную температуру.

Можно также задать время, в течение которого (время фильтрации) рассчитывается средняя температура. При выборе 0 используется текущая наружная температура.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Невозможно задать уставку "Останов доп. отопления" выше чем "останов отопления".



#### **ВНИМАНИЕ!**

В системах, где для отопления и охлаждения совместно используется один и тот же трубопровод, уставку "останов отопления" невозможно задать выше чем "начало охлаждения".

## Меню 4.9.3 - уставка ТВП

### **текущее значение**

Диапазон уставок: -3000 – 3000

### **вкл. компрессор**

Диапазон уставок: -1000 – -30

Значение по умолчанию: -60

### **пуск разн.Д/М**

Диапазон уставок: 100 – 1000

Значение по умолчанию: 400

### **разница между доп. шагами**

Диапазон уставок: 0 – 1000

Значение по умолчанию: 100

Температурно-временной показатель (ТВП) является измерением текущего требования по отоплению дома и определяет время соответствующего запуска/останова дополнительного отопления компрессором.



#### **ВНИМАНИЕ!**

При более высоком значении уставки "вкл. компрессор" компрессор запускается чаще, что увеличивает степень износа компрессора. Слишком низкое значение может привести к неравномерной внутрикомнатной температуре.

## Меню 4.9.4 - сброс заводских настроек

Здесь можно выполнить сброс всех уставок, доступных пользователю (включая расширенные меню), и восстановить значения по умолчанию.



#### **ВНИМАНИЕ!**

После восстановления заводских установок следует выполнить сброс личных уставок, таких как кривые нагрева.

## Меню 4.9.5 - план. блок.

Здесь можно запланировать блокировку компрессора максимум для двух разных периодов времени.

Если расписание активировано, отображается символ действительной блокировки в главном меню на символе теплового насоса.



**Расписание:** Здесь выбирается период времени, подлежащий замене.

**Активировано:** Здесь активируется расписание для выбранного периода. При отключении заданные периоды времени не изменяются.

**День:** Здесь можно выбрать день или дни недели, для которых задается расписание. Чтобы удалить расписание для конкретного дня, следует выполнить сброс времени для этого дня, установив одно и то же время запуска и время останова. Если используется строка "все", тогда все дни в указанный период устанавливаются на данное время.

**Период времени:** Здесь выбирается расписание времени запуска и времени останова для выбранного дня.

**Блокировка:** Здесь выбирается требуемая блокировка.

**Конфликт:** При конфликте двух уставок отображается красный восклицательный знак.



Блокировка компрессора.



Блокировка дополнительного нагрева.



### СОВЕТ!

Чтобы задать одинаковое расписание для всех дней недели, установите "все" и затем измените требуемые дни.



### ВНИМАНИЕ!

Если время останова установлено ранее времени запуска, это значит, что данный период распространяется за полночь.

Расписание всегда начинается в день, для которого задано время запуска.



### ВНИМАНИЕ!

Длительная блокировка может привести к снижению комфортных условий и экономичности эксплуатации.

## Меню 5 - СЕРВИС

## Обзор

5 - СЕРВИС **	5.1 - рабочие уставки **	5.1.1 - уставки горячей воды
		5.1.2 - макс. тем-ра под. труб.
		5.1.3 - макс. р. тем-ры ПТ
		5.1.4 - действия по тревоге
		5.1.5 - ск. вент. - выт. в. *
		5.1.7 - все уст. рас. нас. **
		5.1.8 - раб. режим рас. насоса **
		5.1.9 - ск.нас.рас. **
		5.1.10 - оп. реж. нас. теплонос. **
		5.1.11 - Скорость насоса ТН **
		5.1.12 - внутр. доп. мощность
		5.1.14 - поток кл. сис.
		5.1.22 - heat pump testing
	5.2 - систем. уставки	5.2.1 - гл./под. **
		5.2.2 - уст. под.ус-ва
		5.2.3 - ст.
		5.2.4 - аксес.
	5.3 - уставки аксессуара	5.3.1 - FLM *
		5.3.2 - бл. доп. отоп. с ш. вент. *
		5.3.3 - Доп. система КК *
		5.3.4 - солн. отоп. *
		5.3.6 - бл. доп. от. с шаг. упр. *
	5.4 - ввод/вывод прог. **	
	5.5 - Служба заводских настроек: **	
	5.6 - принуд. управление **	
	5.7 - руко-во **	
	5.8 - б. пуск **	
	5.9 - функция высушивания пола	
	5.10 - изм. журнал **	

\* Требуется дополнительное оборудование.

\*\* Это меню также настраивается в системе подчиненного теплового насоса с неполным меню.

Удерживайте кнопку "Назад" нажатой в течение 7 секунд для доступа к служебному меню.

### Подменю

Меню **СЕРВИС** имеет текст оранжевого цвета и предназначено для опытного пользователя. Это меню состоит из нескольких подменю. Информация о состоянии соответствующего меню находится на дисплее справа от меню.

**рабочие уставки** Рабочие уставки для теплового насоса.

**систем. уставки** Системные уставки для теплового насоса, активизации дополнительного оборудования и т. д.

**уставки аксессуара** Оперативные уставки для разного дополнительного оборудования.

**ввод/вывод прог.** Установка программно-управляемых входов и выходов на печатной плате обработки и настройки входящих сигналов (ААЗ).

**Служба заводских настроек:** Полный сброс всех уставок (включая уставки, доступные пользователю) и восстановление значений по умолчанию.

**принуд. управление** Принудительное управление различными компонентами теплового насоса.

**руко-во** Ручной запуск руководства по началу работы, осуществляемый при первом запуске теплового насоса.

**б. пуск** Быстрый запуск компрессора.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Неправильные уставки в служебном меню могут привести к повреждению теплового насоса.

## Меню 5.1 - рабочие уставки

Рабочие уставки для теплового насоса можно задавать в подменю.

### Меню 5.1.1 - уставки горячей воды

#### **темп. запуска режима "экономный/обычный/люкс"**

Диапазон уставок: 5-70°C

Заводская установка (°C):

	кВт	экономный	обычный	люкс
Эмаль	5	41	44	47
Медь	5	42	45	48
Нержавеющая сталь	5	42	45	48
Эмаль	6	40	43	46
Медь	6	41	44	47
Нержавеющая сталь	6	41	44	47
Эмаль	8	39	42	45
Медь	8	40	43	46
Нержавеющая сталь	8	40	43	46
Эмаль	10	37	40	43
Медь	10	38	41	44
Нержавеющая сталь	10	38	41	44
Эмаль	12	36	39	42
Медь	12	37	40	43
Нержавеющая сталь	12	37	40	43

#### **темп. останова режима "экономный/обычный/люкс"**

Диапазон уставок: 5-70°C

Заводская установка (°C):

	кВт	экономный	обычный	люкс
Эмаль	5	45	48	51
Медь	5	46	49	52
Нержавеющая сталь	5	46	49	52
Эмаль	6	44	47	50
Медь	6	45	48	51
Нержавеющая сталь	6	45	48	51
Эмаль	8	43	46	49
Медь	8	44	47	50
Нержавеющая сталь	8	44	47	50
Эмаль	10	41	44	47
Медь	10	42	45	48
Нержавеющая сталь	10	42	45	48
Эмаль	12	40	43	46
Медь	12	41	44	47
Нержавеющая сталь	12	41	44	47

#### **Стоп врем. пер. повыш.**

Диапазон уставок: 55-70°C

Значение по умолчанию: 55 °C

Здесь задается температура запуска и останова подачи горячей воды для разных вариантов комфортных условий в меню 2.2, а также температура останова для периодического повышения температуры в меню 2.9.1.

Если имеется несколько компрессоров, задайте разницу между их включением и выключением во время подачи горячей воды и фиксированной конденсации.

### Меню 5.1.2 - макс. тем-ра под. труб.

#### **система климат-контроля**

Диапазон уставок: 5-70°C

Значение по умолчанию: 60°C

Здесь устанавливается максимальная температура подаваемого теплоносителя для системы климат-контроля. Если установка оборудована двумя и более системами климат-контроля, для каждой системы можно задать отдельную максимальную температуру потока.

**ВНИМАНИЕ!**

Системы подогрева пола обычно имеют уставку **макс. тем-ра под. труб.** в диапазоне от 35 до 45°C.

Проверьте макс. температуру пола вместе с поставщиком пола.

**Меню 5.1.3 - макс. р. тем-ры ПТ****макс. разн. компрес.**

Диапазон уставок: 1-25°C

Значение по умолчанию: 10°C

**макс. разн. доп.**

Диапазон уставок: 1-24°C

Значение по умолчанию: 7°C

Здесь устанавливается максимально допустимая разность между расчетной и фактической температурой подаваемого теплоносителя при соответствующем режиме дополнительного отопления, запускаемого компрессором.

**макс. разн. компрес.**

Если текущая температура подаваемого теплоносителя **отличается** от уставки расчетного значения, выполняется принудительный останов теплового насоса независимо от значения температурно-временного показателя.

Если расчетная температура потока **превышает** расчетную уставку потока, значение температурно-временного показателя устанавливается на 0. Компрессор теплового насоса останавливается, если требуется только отопление.

**макс. разн. доп.**

Если уставка "дополнение" выбрана и активирована в меню 4.2, а текущая температура подаваемого теплоносителя **превышает** расчетную уставку, выполняется принудительный останов дополнительного отопления.

**Меню 5.1.4 - действия по тревоге**

Здесь выбирается способ, с помощью которого тепловой насос предупреждает о наличии аварийной сигнализации на дисплее.

В качестве альтернативы выбирается останов подачи горячей воды (уставка по умолчанию) и/или снижение комнатной температуры тепловым насосом.

**ВНИМАНИЕ!**

Если не выбрано никакого действия при срабатывании аварийной сигнализации, это может привести к повышенному потреблению энергии в случае аварийной сигнализации.

**Меню 5.1.5 - ск. вент. - выт. в. (требуется дополнительное оборудование)****обычный и скорость 1-4**

Диапазон уставок: 0 – 100 %

Здесь задаются пять разных выбираемых скоростей для вентилятора.

**ВНИМАНИЕ!**

Неправильная настройка вентиляционного потока может повредить здание и также привести к увеличению энергопотребления.

**Меню 5.1.7 - все уст. рас. нас.****мин. вых. рас.**

Диапазон уставок: -12-15°C

Значение по умолчанию: -8°C

**Макс. вх. рас.**

Диапазон уставок: 10-30°C

Значение по умолчанию: 20°C

**мин. вых. рас.**

Установка температуры, при которой тепловой насос должен активировать аварийную сигнализацию при низкой температуре отводимого рассола.

Если выбрана уставка "авт. сброс", аварийная сигнализация сбрасывается после повышения температуры на 1°C ниже уставки.

**Макс. вх. рас.**

Установка температуры, при которой тепловой насос должен активировать аварийную сигнализацию при высокой температуре входящего рассола.

Выберите "сигн. актив." для активизации аварийной сигнализации.

**Меню 5.1.8 - раб. режим рас. насоса****раб. режим**

Диапазон уставок: непостоян., непрерыв., 10 дн. непрерывно

Значение по умолчанию: непостоян.

Здесь задается режим работы насоса для рассола.

**непостоян.:** Насос для рассола запускается примерно за 20 секунд до пуска и останавливается примерно через 20 секунд после останова компрессора.

**непрерыв.:** Непрерывная работа.

**10 дн. непрерывно:** Непрерывная работа в течение 10 дней. Затем насос переключается на прерывистый режим работы.

**СОВЕТ!**

Можно использовать уставку "10 дн. непрерывно" при запуске для обеспечения непрерывной циркуляции во время запуска, чтобы упростить стравливание воздуха из системы.

**Меню 5.1.9 - ск.нас.рас.****ск.нас.рас.**

Диапазон уставок: авто / ручной

Значение по умолчанию: авто

**Ручная настройка**

Диапазон уставок: 1 - 100 %

Значение по умолчанию: 100 %

**Ручная настройка, пассивное охлаждение**

Диапазон уставок: 1 - 100 %

Значение по умолчанию: 75 %

Здесь устанавливается скорость насоса для рассола. Выберите «авто» для автоматической регулировки скорости насоса для рассола (заводская настройка) для оптимальной работы.

Для ручного управления насосом для рассола отключите «авто» и задайте значение от 0 до 100%.

При наличии дополнительного оборудования для охлаждения или встроенной функции охлаждения теплового насоса можно также задавать скорость насоса для рассола в режиме пассивного охлаждения (при этом насос для рассола работает в режиме ручного управления).

**Меню 5.1.10 - оп. реж. нас. теплонос.****раб. режим**

Диапазон уставок: авто, непостоян.,

Значение по умолчанию: авто

Здесь задается режим работы насоса теплоносителя.

**авто:** Насос для теплоносителя работает в соответствии с текущим рабочим режимом для F1245.

**непостоян.:** Насос теплоносителя запускается за 20 секунд до запуска компрессора и останавливается одновременно с компрессором.

**Меню 5.1.11 - Скорость насоса ТН****Рабочее состояние**

Диапазон уставок: авто / ручной

Значение по умолчанию: авто

**Ручная настройка**

Диапазон уставок: 1 - 100 %

Заводская установка: 5 кВт: 35 %

Заводская установка: 6 кВт: 40 %

Заводская установка: 8 кВт Эмаль: 55 %

Заводская установка: 8 кВт Медь/нержавеющая сталь: 40 %

Заводская установка: 10 кВт Эмаль: 70 %

Заводская установка: 10 кВт Медь/нержавеющая сталь: 55 %

Заводская установка: 12 кВт Эмаль: 100 %

Заводская установка: 12 кВт Медь/нержавеющая сталь: 70 %

**макс. доп. скор.**

Диапазон уставок: 50 - 100 %

Значение по умолчанию: 100 %

**режим ожидания**

Диапазон уставок: 1 - 100 %

Значение по умолчанию: 30 %

**скорость активного охлаждения**

Диапазон уставок: 1 - 100 %

Значение по умолчанию: 70 %

**скорость пассивного охлаждения**

Диапазон уставок: 1 - 100 %

Значение по умолчанию: 70 %

Установка скорости, с которой насос теплоносителя должен работать при текущем режиме работы. Выберите «авто» для автоматической регулировки скорости насоса теплоносителя (заводская настройка) для оптимальной работы.

Если включена «авто» для режима отопления, можно также задать настройку «макс. доп. скор.», ограничивающую скорость насоса теплоносителя заданным значением.

Для ручного управления насосом теплоносителя отключите «авто» для текущего режима работы и установите значение от 0 до 100% (ранее заданное значение для «макс. доп. скор.» больше не применяется).

«отопление» означает режим отопления для насоса теплоносителя.

«режим ожидания» означает режим отопления или охлаждения для насоса теплоносителя, но только в том случае, если тепловому насосу не требуется ни работа компрессора, ни дополнительная мощность при снижении скорости теплового насоса.

«горячая вода» означает режим подачи горячей воды для насоса теплоносителя.

«**бассейн**» означает режим обогрева бассейна для насоса теплоносителя.

«**охлаждение**» означает режим охлаждения для насоса теплоносителя.

При наличии дополнительного оборудования для охлаждения или встроенной функции охлаждения теплового насоса можно также задавать скорость насоса теплоносителя в режиме активного или пассивного охлаждения (при этом насос теплоносителя работает в режиме ручного управления).

### Меню 5.1.12 - внутр. доп. мощность

#### **макс. п. эл. доп.**

Диапазон уставок: 7 / 9

Заводская настройка: 7 кВт

#### **з. макс. эл. доп.**

Диапазон уставок: 0-9 кВт

Значение по умолчанию: 6 кВт

#### **ном. ток предохранителя**

Диапазон уставок: 1-200 А

Значение по умолчанию: 16 А

Здесь устанавливается макс. электрическая мощность дополнительной мощности в F1245 и номинальный ток предохранителя для установки.

Здесь также можно проверить, какой датчик тока установлен на какой входящей фазе здания (для этого требуется установка датчиков тока, см. стр. 25). Для этого необходимо выделить "обн. черед. фаз" и нажать кнопку "ОК".

Результаты этих проверок появляются чуть ниже того места, где были активированы проверки.

### Меню 5.1.14 - поток кл. сис.

#### **предуст.**

Диапазон уставок: радиат., напольн. отопл., рд. + н.о., DOT °C

Значение по умолчанию: радиат.

Диапазон уставок: DOT: -40,0 - 20,0°C

Заводская установка DOT: -18,0°C

#### **собст. наст.**

Диапазон уставок: dT пр DOT: 0,0-25,0

Заводская установка dT пр DOT: 10,0

Диапазон уставок: DOT: -40,0 - 20,0°C

Заводская установка DOT: -18,0°C

Здесь задается тип системы распределения тепла, с которой работает насос теплоносителя (GP1).

dT пр DOT — разница в градусах между температурами потока и возврата при измеренной наружной температуре.

### Меню 5.1.22 - heat pump testing



#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Это меню предназначено для тестирования F1245 согласно различным стандартам.

Использование этого меню для других целей может привести к неправильной работе установки.

Это меню содержит несколько подменю, по одному для каждого стандарта.

### Меню 5.2 - систем. уставки

Здесь задаются разные системные уставки для теплового насоса, напр., настройки главного/подчиненного устройства, настройки стыковки и уставки по установленному дополнительному оборудованию.

Здесь производятся различные системные настройки вашей установки, напр., активация подключенных подчиненных устройств и определение установленного дополнительного оборудования.

#### Меню 5.2.1 - гл./под.

Диапазон уставок: главн., подч. 1-8

Значение по умолчанию: главн.

Задайте тепловой насос в качестве главной или подчиненной установки. В системах с одним тепловым насосом это должно быть "главн.".



#### **ВНИМАНИЕ!**

В системах с несколькими тепловыми насосами, каждый насос должен иметь уникальное название, так чтобы только один тепловой насос мог быть "главн.", и только один насос, например, мог быть "подч. 5".

#### Меню 5.2.2 - уст. под.ус-ва

Задайте подчиненные устройства, подключенные к главному тепловому насосу.

Есть два способа активизации подключенных подчиненных устройств. Можно либо выделить вариант в списке, либо воспользоваться автоматической функцией "поиск уст. под.".

#### **поиск уст. под.**

Выделите "поиск уст. под." и нажмите кнопку "ОК" для автоматического поиска подключенных подчиненных устройств для главного теплового насоса.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

До настройки этих установок каждому подчиненному устройству должно быть присвоено уникальное имя (см. меню 5.2.1).

### Меню 5.2.3 - ст.

Введите способ стыковки системы с трубопроводами, например, подогрева бассейна, нагрева горячей воды и отопления здания. Данное меню отображается только в случае подключения хотя бы одного подчиненного устройства к главному.

**СОВЕТ!**  
 С подробной информацией о вариантах стыковки можно ознакомиться по адресу [www.nibe.eu](http://www.nibe.eu).

В этом меню есть стыковочная память, которая означает, что система управления запоминает способ стыковки определенного реверсивного клапана и автоматически вводит необходимую стыковку в следующий раз при использовании того же реверсивного клапана.



**Главный / подчиненный:** Выберите тепловой насос, для которого должны быть выполнены настройки стыковки (если тепловой насос один в системе, отображается только главное устройство).

**Компрессор:** Здесь можно выбрать, заблокирован ли компрессор, имеется ли внешнее управление через программный вход или является стандартным (состыкованным, например, с обогревом бассейна, подачей горячей воды и отоплением здания).

**Маркировочная рама:** Переместите маркировочную раму поворотом рукоятки. При помощи кнопки "OK" выберите необходимое изменение и подтвердите настройку в окне опций, которое появится справа.

**Рабочее пространство для стыковки:** Стыковка системы изображена здесь.

Символ	Описание
	Компрессор (заблокирован)
	Компрессор (с внешним управлением)
	Компрессор (стандартный)

Символ	Описание
	Реверсивные клапаны для горячей воды, охлаждения или для управления бассейном соответственно.  Обозначения над реверсивным клапаном указывают на место электрического соединения (ЕВ100 = Главный, ЕВ101 = Подчиненный 1, CL11 = Бассейн 1 и т.д.).
	Собственная подача горячей воды только от компрессора выбранного теплового насоса. Управляется соответствующим тепловым насосом.
	Бас. 1
	Бас. 2
	Отопление (отопление здания, включает любые дополнительные системы климат-контроля)

### Меню 5.2.4 - аксес.

Информация о дополнительном оборудовании теплового насоса.

Есть два способа активизации подключенного дополнительного оборудования. Можно либо выделить вариант в списке, либо воспользоваться автоматической функцией "поиск уст. акс."

#### поиск уст. акс.

Выделите "поиск уст. акс." и нажмите кнопку "OK" для автоматического поиска подключенного дополнительного оборудования для F1245.

**ВНИМАНИЕ!**  
 "датчик уровня" не подлежит автоматическому поиску, а выбирается вручную установкой галочки.

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
 Если дополнительное оборудование АХС 40 будет использоваться для управления циркуляционным насосом, отметьте только опцию для насоса грунтовых вод.

### Меню 5.3 - уставки аксессуара

Рабочие уставки для дополнительного установленного и активированного оборудования задаются в соответствующих подменю.

### Меню 5.3.1 - FLM

#### **время между оттаиван.**

Диапазон уставок: 1-30 ч

Значение по умолчанию: 10 ч

#### **мес. меж. сигн. филь.**

Диапазон уставок: 1 – 12

Значение по умолчанию: 3

**непрерыв. раб. насоса:** Выбор непрерывной работы циркуляционного насоса в модуле вытяжного воздуха.

**время между оттаиван.:** Установка минимального времени, которое должно пройти между циклами оттаивания теплообменника в модуле вытяжного воздуха.

При работе модуля вытяжного воздуха происходит охлаждение теплообменника, на котором накапливается лёд. При излишнем накоплении льда уменьшается способность теплопередачи теплообменника и требуется оттаивание. При оттаивании теплообменник нагревается, вследствие чего лёд тает и вытекает через шланг для конденсата.

**мес. меж. сигн. филь.:** Установка количества месяцев, которые должны пройти, прежде чем от теплового насоса поступит предупреждение о том, что пришло время очистить фильтр в модуле вытяжного воздуха.

Очищайте воздушный фильтр в модуле вытяжного воздуха регулярно; частота очистки зависит от количества пыли в вентиляционном воздухе.

**акт.охл.:** Здесь включается охлаждение через модуль вытяжного воздуха. Когда функция включена, настройки охлаждения отображаются в системе меню.

### Меню 5.3.2 - бл. доп. отоп. с ш. вент.

#### **вкл. добавление**

Диапазон уставок: -2000 – -30 GM

Значение по умолчанию: -400 GM

#### **мин. время работы**

Диапазон уставок: 0-48 ч

Значение по умолчанию: 12 ч

#### **мин. тем-ра**

Диапазон уставок: 5-90°C

Значение по умолчанию: 55°C

#### **уси. смес. клапана**

Диапазон уставок: 0,1 –10,0

Значение по умолчанию: 1,0

#### **зад. шага смес. клап.**

Диапазон уставок: 10-300 с

Значение по умолчанию: 30 с

Здесь устанавливаются время запуска дополнительной мощности, минимальное время работы и минимальная температура для внешней дополнительной мощности с шунтирующим вентилем. Примером внешней

дополнительной мощности с шунтирующим вентилем является твердотопливный/жидкотопливный/газовый/брикетный бойлер.

Для шунтирующего вентиля можно задать коэффициент усиления и время ожидания шунтирования.

Описание функции см. в инструкции по установке дополнительного оборудования.

### Меню 5.3.3 - Доп. система КК

#### **уси. смес. клапана**

Диапазон уставок: 0,1 –10,0

Значение по умолчанию: 1,0

#### **зад. шага смес. клап.**

Диапазон уставок: 10-300 с

Значение по умолчанию: 30 с

Установка коэффициента усиления и времени ожидания шунтирования для разных дополнительно установленных систем климат-контроля.

Описание функции см. в инструкции по установке дополнительного оборудования.

### Меню 5.3.4 - солн. отоп.

#### **Тдельта пу**

Диапазон уставок: 1 - 40°C

Значение по умолчанию: 8°C

#### **Тдельта ос**

Диапазон уставок: 0 - 40°C

Значение по умолчанию: 4°C

#### **макс. тем-ра резерв.**

Диапазон уставок: 5 - 110°C

Значение по умолчанию: 95°C

#### **Макс. тем. солн. кол.**

Диапазон уставок: 80 - 200°C

Значение по умолчанию: 125°C

#### **Тем-ра антифриза**

Диапазон уставок: -20 - +20°C

Значение по умолчанию: 2°C

#### **Начать охл. солн. колл.**

Диапазон уставок: 80 - 200°C

Значение по умолчанию: 110°C

#### **пассив. зарядка - темп. акт.**

Диапазон уставок: 50 - 125°C

Значение по умолчанию: 110°C

#### **пассив. зарядка - темп. деак.**

Диапазон уставок: 30 - 90°C

Значение по умолчанию: 50°C

**актив. зарядка - актив. dT**

Диапазон уставок: 8 - 60°C

Значение по умолчанию: 40°C

**актив. зарядка - деактив. dT**

Диапазон уставок: 4 - 50°C

Значение по умолчанию: 20°C

**Тдельта пу, Тдельта ос:** Здесь устанавливается разность температур между панелью солнечных батарей и солнечным резервуаром, при которой должен происходить запуск и останов циркуляционного насоса.

**макс. тем-ра резерв., Макс. тем. солн. кол.:** Здесь устанавливаются максимальные температуры в резервуаре соответствующей панели солнечных батарей, при которых должен происходить останов циркуляционного насоса. Это является средством защиты от возникновения избыточной температуры в солнечном баке.

Если устройство оснащено функцией предотвращения замораживания, охлаждения солнечных батарей и/или пассивной/активной зарядки, их можно включить здесь. Когда функция включена, можно задавать для нее настройки. «охл.сол.колр.», «пассив. зарядка» и «актив. зарядка» не могут сочетаться, может быть включена только одна функция.

**защ. от замер.**

**Тем-ра антифриза:** Здесь устанавливается температура в панели солнечных батарей, при которой должен происходить запуск циркуляционного насоса для предотвращения замерзания.

**охл.сол.колр.**

**Начать охл. солн. колл.:** Если температура в панели солнечных батарей превышает эту уставку и одновременно температура в солнечном резервуаре поднимается выше заданной максимальной температуры, активируется внешняя функция охлаждения.

**пассив. зарядка**

**темп.акт.:** Если температура солнечных батарей выше этого значения, функция включается. Функция блокируется на час, если температура рассола в тепловом насосе (BT10) выше, чем заданное значение «Макс. вх. рас.» в меню 5.1.7

**темп.деак.:** Если температура солнечных батарей ниже этого значения, функция отключается.

**актив. зарядка**

**актив. dT:** Если разность между температурой солнечных батарей (BT53) и температурой рассола в тепловом насосе (BT10) больше этого значения, функция включается. Функция блокируется на час, если температура рассола в тепловом насосе (BT10) выше, чем заданное значение «Макс. вх. рас.» в меню 5.1.7

**деактив. dT:** Если разность между температурой солнечных батарей (BT53) и температурой рассола в тепловом насосе (BT10) меньше этого значения, функция включается.

**Меню 5.3.6 - бл. доп. от. с шаг. упр.****вкл. добавление**

Диапазон уставок: -2000 – -30 GM

Значение по умолчанию: -400 GM

**разница между доп. шагами**

Диапазон уставок: 0 – 1000 GM

Значение по умолчанию: 100 GM

**макс. шаг**

Диапазон уставок  
(бинарные шаги отключены): 0 – 3

Диапазон уставок  
(бинарные шаги включены): 0 – 7

Значение по умолчанию: 3

Здесь задаются уставки для дополнительной мощности с шаговым управлением. Примером дополнительной мощности с шаговым управлением является внешний электрический бойлер.

Например, для запуска дополнительной мощности можно задать максимальное количество разрешенных шагов и использование бинарных шагов.

Описание функции см. в инструкции по установке дополнительного оборудования.

**Меню 5.4 - ввод/вывод прог.**

Здесь можно выбрать вход/выход на печатной плате обработки и настройки входящих сигналов (AA3), к которому должен подключаться внешний контакт (стр. 24).

Выбираемые входы на клеммной колодке AUX1-5 (AA3-X6:9-18) и выход AA3-X7 (на печатной плате обработки и настройки входящих сигналов).

**Меню 5.5 - Служба заводских настроек:**

Здесь можно выполнить сброс всех уставок (включая уставки, доступные пользователю) и восстановить значения по умолчанию.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

После сброса уставок отображается руководство по началу работы при следующем перезапуске теплового насоса.

**Меню 5.6 - принуд. управление**

Здесь можно выполнить принудительное управление разными компонентами теплового насоса и любого дополнительного оборудования.

**Меню 5.7 - руко-во**

При первом запуске теплового насоса автоматически запускается руководство по началу работы. Здесь оно запускается вручную.

См. стр. 30 с более подробной информацией о руководстве по началу работы.

## Меню 5.8 - б. пуск

Отсюда можно запустить компрессор.



### ВНИМАНИЕ!

Для запуска компрессора должен поступить запрос на отопление или подачу горячей воды.



### ВНИМАНИЕ!

Не допускайте слишком частого быстрого запуска компрессора через короткие последовательные промежутки времени, так как это может повредить компрессор и его вспомогательное оборудование.

## Меню 5.9 - функция высушивания пола

### **длина периода 1 - 3, 5-7**

Диапазон уставок: 0-30 дней

Значение по умолчанию: 2 дней

### **тем-ра периода 1 - 3, 5-7**

Диапазон уставок: 15-70°C

Значение по умолчанию:

тем-ра периода 1	20 °C
тем-ра периода 2	30 °C
тем-ра периода 3	40 °C
тем-ра периода 5	40 °C
тем-ра периода 6	30 °C
тем-ра периода 7	20 °C

### **длина периода 4**

Диапазон уставок: 0-30 дней

Значение по умолчанию: 3 дней

### **тем-ра периода 4**

Диапазон уставок: 15-70°C

Значение по умолчанию: 45°C

Здесь устанавливается функция высушивания пола.

Можно задать максимум семь периодов времени с разными расчетными температурами потока. Если необходимо использовать менее семи периодов, установите оставшиеся периоды времени на 0 дней.

Выделите активное окно, чтобы активировать функцию высушивания пола. Счетчик внизу показывает количество дней активности функции. Эта функция считает температурно-временной показатель как при обычном отоплении, но для температур потока, которые установлены для соответствующего периода.



### ПРИМЕЧАНИЕ

При высушивании пола насос теплоносителя в 100% случаев работает независимо от уставки в меню 5.1.10.



### СОВЕТ!

Если требуется использовать режим работы "тол. доп. отоп.", выберите его в меню 4.2.

Для достижения более равномерной температуры потока можно запустить дополнительную мощность раньше, задав уставку "запуск для дополнительной мощности" в меню с 4.9.2 по -80. По завершении заданных периодов высушивания пола выполните сброс меню 4.2 и 4.9.2 в соответствии с предыдущими уставками.

## Меню 5.10 - изм. журнал

Здесь считываются все предыдущие изменения, внесенные в систему управления.

По каждому изменению отображаются дата, время, идентификационный номер (уникальный для некоторых уставок) и новая уставка.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Журнал изменений сохраняется при перезапуске и остаётся неизменным после заводской установки.

# 9 Обслуживание

## Действия по обслуживанию



### ПРИМЕЧАНИЕ

К обслуживанию допускаются только лица, обладающими надлежащей квалификацией.

При замене компонентов на F1245 разрешается использование только запасных частей производства компании NIBE.

## Аварийный режим





### ПРИМЕЧАНИЕ

Переключатель (SF1) следует переводить в положение "I" или "Δ" только после заполнения F1245 водой. В противном случае возможно повреждение ограничителя температуры, термостата, компрессора и погружного нагревателя.

Аварийный режим используется в случае операционного сбоя и в связи с обслуживанием. В аварийном режиме горячая вода не вырабатывается.

Включите аварийный режим, установив переключатель (SF1) на «Δ» (нажмите кнопку на переключателе и передвиньте ее вправо). Это означает следующее.

- Лампа состояния горит желтым светом.
- Дисплей не горит, и управляющий компьютер не подключен.
- Температура в погружном нагревателе контролируется термостатом (FD1-BT30). Его можно установить либо на 35°C, либо на 45°C.
- Компрессор и система рассола отключены; активными остаются только насос теплоносителя и дополнительная мощность. Дополнительная мощность в аварийном режиме устанавливается на плате погружного нагревателя (AA1). См. стр. 23 с инструкциями.



## Дренаж водонагревателя

Для опорожнения нагревателя горячей воды используется принцип сифона. Опорожнение происходит либо через дренажный клапан на входящем трубопроводе холодной воды или шланг, вставленный в соединительный патрубок холодной воды.

## Дренаж системы климат-контроля

Для обслуживания системы климат-контроля может быть проще выполнить сначала дренаж системы. Это можно осуществить разными способами в зависимости от того, что необходимо сделать:



### ПРИМЕЧАНИЕ

При дренаже стороны теплоносителя/системы климат-контроля может быть некоторое количество горячей воды. Существует риск ошпаривания.

## Дренаж стороны теплоносителя в модуле охлаждения

Если, к примеру, требуется заменить насос теплоносителя или обслужить компрессорный модуль, выполни-

те дренаж стороны теплоносителя следующим образом:

1. Закройте запорные клапаны стороны теплоносителя (QM31) и (QM32).
2. Подключите шланг к стравливающему клапану (QM1) и откройте клапан. Вытечет некоторое количество жидкости.
3. Для вытекания оставшейся жидкости в систему должен поступить воздух. Для этого необходимо слегка ослабить соединение на запорном клапане (QM32) между тепловым насосом и модулем охлаждения.

После дренажа стороны теплоносителя можно выполнять требуемое обслуживание и/или замену любых компонентов.

### **Дренаж системы теплоносителя в тепловом насосе**

Если требуется обслуживание теплового насоса, выполните дренаж стороны теплоносителя следующим образом:

1. Закройте запорные клапаны снаружи теплового насоса для стороны теплоносителя (возвратного и подающего трубопроводов).
2. Подключите шланг к стравливающему клапану (QM1) и откройте клапан. Вытечет некоторое количество жидкости.
3. Для вытекания оставшейся жидкости в систему должен поступить воздух. Для этого необходимо слегка ослабить соединение на запорном клапане между системой климат-контроля и тепловым насосом на соединении (XL2).

После опорожнения стороны теплоносителя можно выполнять требуемое обслуживание.

### **Дренаж всей системы климат-контроля**

Если требуется дренаж всей системы климат-контроля, сделайте это следующим образом:

1. Подключите шланг к стравливающему клапану (QM1) и откройте клапан. Вытечет некоторое количество жидкости.
2. Для вытекания оставшейся жидкости в систему должен поступить воздух. Для этого необходимо отвинтить стравливающий винт на радиаторе в высшей точке дома.

После опорожнения системы климат-контроля можно выполнять требуемое обслуживание.

### **Опорожнение системы рассола**

Для обслуживания системы рассола может быть проще выполнить сначала дренаж системы. Это можно осуществить разными способами в зависимости от того, что необходимо сделать:

#### **Дренаж системы рассола в модуле охлаждения**

Если, к примеру, требуется заменить насос для рассола или обслужить компрессорный модуль, выполните дренаж системы рассола следующим образом:

1. Закройте запорные клапаны (QM33) и (QM34) системы рассола.

2. Подключите шланг к спускному клапану (QM2), поместите другой конец шланга в контейнер и откройте клапан. В контейнер вытечет небольшое количество рассола.
3. Для вытекания оставшегося рассола в систему должен поступить воздух. Для этого необходимо слегка ослабить соединение на запорном клапане (QM33) между тепловым насосом и модулем охлаждения.

После опорожнения стороны рассола можно выполнять требуемое обслуживание.

#### **Дренаж системы рассола в тепловом насосе**

Если требуется обслуживание теплового насоса, выполните дренаж системы рассола следующим образом:

1. Закройте запорный клапан снаружи теплового насоса для системы рассола.
2. Подключите шланг к спускному клапану (QM2), поместите другой конец шланга в контейнер и откройте клапан. В контейнер вытечет небольшое количество рассола.
3. Для вытекания оставшегося рассола в систему должен поступить воздух. Для этого необходимо слегка ослабить соединение на запорном клапане между стороной рассола и тепловым насосом на соединении (XL7).

После опорожнения стороны рассола можно выполнять требуемое обслуживание.

### **Запуск циркуляционного насоса вручную (GP1)**




#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Ручной запуск насоса теплоносителя (GP1) применим только к F1245 мощностью от -5 до -12 кВт.

1. Выключите F1245, установив переключатель (SF1) в положение "0".
2. Откройте крышку обслуживания.
3. Снимите крышку модуля охлаждения.
4. С помощью отвертки отпустите воздухоотводный винт (QM5). Оберните лезвие отвертки тканью на случай вытекания небольшого количества воды.
5. Вставьте отвертку и проверните двигатель насоса.
6. Завинтите воздухоотводный винт (QM5).
7. Запустите F1245, установив переключатель (SF1) в положение "I", и убедитесь, что циркуляционный насос работает.

Обычно циркуляционный насос легче запускается при работающем F1245 с переключателем (SF1), установленным в положение "I". Если запуск циркуляционного насоса вручную выполняется при работающем F1245, будьте готовы к тому, что в момент запуска насоса отвертка может сделать резкое движение.



На рисунке показан пример внешнего вида циркуляционного насоса.

### Данные датчика температуры

Температура (°C)	Сопротивление (кОм)	Напряжение (В пост. тока)
-40	351,0	3,256
-35	251,6	3,240
-30	182,5	3,218
-25	133,8	3,189
-20	99,22	3,150
-15	74,32	3,105
-10	56,20	3,047
-5	42,89	2,976
0	33,02	2,889
5	25,61	2,789
10	20,02	2,673
15	15,77	2,541
20	12,51	2,399
25	10,00	2,245
30	8,045	2,083
35	6,514	1,916
40	5,306	1,752
45	4,348	1,587
50	3,583	1,426
55	2,968	1,278
60	2,467	1,136
65	2,068	1,007
70	1,739	0,891
75	1,469	0,785
80	1,246	0,691
85	1,061	0,607
90	0,908	0,533
95	0,779	0,469
100	0,672	0,414

### Снятие компрессорного модуля

компрессорный модуль можно извлекать для обслуживания и транспортировки.



#### ВНИМАНИЕ!

Модуль охлаждения легче извлекать, выполнив сначала его дренаж (см. стр. 64).

#### Вес модуля охлаждения

Тип (кВт)	Вес (кг)
5	110
6	115
8	125
10	130
12	135



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Выключите тепловой насос и отключите ток на прерывателе-предохранителе.




#### ВНИМАНИЕ!


Снимите переднюю панель в соответствии с описанием на стр. 6.

- 1 Закройте запорные клапаны (QM31), (QM32), (QM33) и (QM34).

Осушите модуль охлаждения в соответствии с инструкцией на стр. 64




- 2 Снимите фиксаторы.




- 3 Отсоедините трубное соединение у запорного клапана (QM31).

- 4 Снимите два винта.




- 5 С помощью отвертки снимите соединения с базовой платы (AA2).



- 6 Отсоедините разъемы (A) и (B) от нижней поверхности шкафа базовой платы.
- 7 С помощью отвертки отсоедините разъем (C) от печатной платы погружного нагревателя (AA1).
- 8 Отсоедините разъем (D) от платы соединительной линии связи (AA100).

- 9 Осторожно извлеките компрессорный модуль.




**СОВЕТ!**

компрессорный модуль устанавливается в обратном порядке.




**ПРИМЕЧАНИЕ**


При повторной установке следует заменить существующие уплотнительные кольца поставляемыми уплотнительными кольцами на соединениях теплового насоса (см. рисунок).



## Сервисный разъём USB




F1245 оборудован разъёмом USB в дисплее. Этот разъём USB можно использовать для подключения карты памяти USB для обновления программного обеспечения, сохранения зарегистрированных сведений и работы с уставками в F1245.



При подключении карты памяти USB на дисплее отображается новое меню (меню 7).

## Меню 7.1 - Обновить встр. ПО



Это позволяет обновлять программное обеспечение в F1245.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Для обеспечения работы следующих функций карта памяти USB должна содержать файлы с программным обеспечением для F1245 производства компании NIBE.

В поле данных наверху дисплея отображается информация (всегда на английском языке) о наиболее вероятном обновлении, выбранном программным обеспечением на карте памяти USB.

В этой информации содержатся данные о том, для какого изделия предназначено программное обеспечение, версия программного обеспечения и общие сведения. Если требуется выбрать другой файл, правильный файл можно выбрать с помощью опции "выб. др. файл".

### нач. обнов.

Выберите "нач. обнов.", если необходимо запустить обновление. Появится вопрос о том, действительно ли требуется обновить программное обеспечение. Ответьте "да", чтобы продолжить, или "нет", чтобы отменить операцию.

При ответе "да" на предыдущий вопрос запускается обновление, и на дисплее можно следить за ходом выполнения обновления. По завершении обновления F1245 перезапускается.



### ПРИМЕЧАНИЕ


Обновление программного обеспечения не приводит к сбросу настроек меню в F1245.



### ПРИМЕЧАНИЕ


Если обновление прервано до его завершения (например, при отключении электроэнергии), можно выполнить сброс программного обеспечения к предыдущей версии, удерживая кнопку "OK" нажатой во время запуска до тех пор, пока не загорится зеленая лампа (на это уходит около 10 секунд).

### выб. др. файл



Выберите "выб. др. файл", если не требуется использовать рекомендуемое программное обеспечение. При прокрутке файлов информация о выделенном программном обеспечении отображается в поле данных как и раньше. При выборе файла кнопкой "ОК" осуществляется возврат к предыдущей странице (меню 7.1), где можно запустить обновление.

### Меню 7.2 - запись в журнал



Диапазон уставок: 1 с – 60 мин

Диапазон настройки по умолчанию: 5 с

Сохранение текущих значений измерения F1245 в журнал на карте памяти USB.

#### Журнал для более длительных периодов


1. Установите требуемый интервал между записями в журнале.
2. Отметьте галочкой опцию "активно".
3. Текущие значения F1245 сохраняются в файл на карте памяти USB на заданный интервал до тех пор, пока не будет снята галочка для опции "активно".



#### ВНИМАНИЕ!

Снимите галочку "активно" перед извлечением карты памяти USB.

### Меню 7.3 - упр. уставками



Здесь можно управлять (сохранять или восстанавливать из памяти) всеми настройками меню (пользовательских и служебных меню) в F1245 с помощью карты памяти USB.

Посредством опции "сохр. уст." сохраняются настройки меню на карту памяти USB для их последующего восстановления или копирования уставок в другой F1245.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При сохранении настроек меню на карту памяти USB на ней заменяются все предварительно сохраненные настройки.

Посредством опции "восст. уставки" можно выполнить сброс настроек меню с карты памяти USB.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Отмена сброса настроек меню с карты памяти USB невозможна.


# 10 Сбой климат-контроля

В большинстве случаев тепловой насос обнаруживает операционный сбой (который может привести к сбою климат-контроля), включает аварийную сигнализацию и отображает на дисплее инструкции по выполнению соответствующих действий.

## Меню информации

Все значения измерения теплового насоса собраны в меню 3.1 системы меню теплового насоса. Просмотр значений в этом меню зачастую упрощает поиск источника неисправности. См. стр. 48 с более подробной информацией о меню 3.1.

## Управление аварийной сигнализацией



Аварийная сигнализация указывает на сбой того или иного типа, о чем свидетельствует состояние лампы, меняющей цвет с непрерывного зеленого на непрерывный красный. Кроме того, в информационном окне отображается сигнальный колокол.

### Аварийная сигнализация

Если аварийная сигнализация обозначена красной лампой состояния, это означает неисправность, которую тепловой насос не может устранить автоматически. Повернув рукоятку управления и нажав кнопку "OK", можно просмотреть на дисплее тип аварийной сигнализации и сбросить её. Также можно установить тепловой насос на помощь.

**инфо / действие** Здесь можно прочитать значение аварийной сигнализации и получить советы о возможном способе устранения неисправности, вызвавшей срабатывание аварийной сигнализации.

**Сброс сигн.** В большинстве случаев достаточно выбрать опцию "Сброс сигн.", чтобы устранить неисправность, вызвавшую срабатывание аварийной сигнализации. Если горит зеленый свет после выбора опции "Сброс сигн.", причина аварийной сигнализации устранена. Если по-прежнему горит красный свет, и на дисплее отображается меню аварийной сигнализации, это значит, что причина аварийной сигнализации не устранена. Если аварийная сигнализация исчезает, но затем появляется снова, см. раздел поиска и устранения неисправностей (стр. 70).

**помощь "помощь"** — тип аварийного режима. Это значит, что тепловой насос производит тепло и/или подает горячую воду несмотря на наличие какой-либо неисправности. Это может означать, что компрессор теплового насоса не работает. В этом случае погружной нагреватель производит тепло и/или подает горячую воду.



### ВНИМАНИЕ!

Выбор опции "помощь" не означает устранение неисправности, вызвавшей срабатывание аварийной сигнализации. Поэтому лампа состояния будет продолжать гореть красным светом.

## Поиск и устранение неисправностей

Если на дисплее не отображается операционный сбой, воспользуйтесь следующими подсказками:

### Основные действия

Начните с проверки следующих возможных источников неисправности:

- Положение переключателя (SF1).
- Групповые и основные предохранители помещения.
- Прерыватель заземляющей цепи здания.
- Микровыключатель теплового насоса (FA1).
- Ограничитель температуры теплового насоса (FD1).
- Правильно настроенный блок контроля нагрузки (если установлен).

### Низкая температура или отсутствие горячей воды

- Закрыт или забился заправочный клапан для нагревателя горячей воды.
  - Откройте клапан.
- Неправильный режим работы теплового насоса.
  - Если выбран режим "ручной", выберите "дополнение".
- Обильное потребление горячей воды.
  - Дождитесь нагрева горячей воды. Временно увеличить объем горячей воды (временный люкс) можно в меню 2.1.
- Слишком низкая уставка горячей воды.
  - Войдите в меню 2.2 и выберите лучший комфортный режим.
- Слишком низкий или нулевой операционный приоритет горячей воды.
  - Войдите в меню 4.9.1 и продлите время приоритета горячей воды.

### Низкая комнатная температура

- Закрыты термостаты в нескольких комнатах.
  - Установите термостаты на максимум в как можно большем количестве комнат. Отрегулируйте комнатную температуру в меню 1.1 вместо регулировки термостатов.
- Неправильный режим работы теплового насоса.
  - Войдите в меню 4.2. Если выбран режим "авто", выберите большее значение на "останов отопления" в меню 4.9.2.
  - Если выбран режим "ручной", выберите "отопление". Если этого недостаточно, выберите "дополнение".

- Слишком низкая уставка автоматического управления отоплением.
  - Войдите в меню 1.1 «температура» и отрегулируйте смещение кривой нагрева. Если комнатная температура является низкой только в холодную погоду, необходимо увеличить значение наклона кривой в меню 1.9.1 «кривая отопления».
- Слишком низкий или нулевой операционный приоритет отопления.
  - Войдите в меню 4.9.1 и продлите время приоритета отопления.
- В меню 4.7 активирован режим праздника.
  - Войдите в меню 4.7 и выберите "Выкл".
- Активирован внешний переключатель для изменения отопления помещений.
  - Проверьте все внешние переключатели.
- Остановлен(-ы) циркуляционный(-ые) насос(-ы) (GP1 и/или GP2).
  - См. раздел "Запуск циркуляционного насоса вручную" на стр. 65.
- Воздух в системе климат-контроля.
  - Провентилируйте систему климат-контроля (см. стр. 29).
- Закрыты клапаны (QM20), (QM32) системы климат-контроля.
  - Откройте клапаны.

### Высокая температура в помещении

- Слишком высокая уставка автоматического управления отоплением.
  - Войдите в меню 1.1 (температура) и отрегулируйте смещение кривой нагрева в сторону снижения. Если комнатная температура является высокой только в холодную погоду, необходимо уменьшить значение наклона кривой в меню 1.9.1 (кривая отопления).
- Активирован внешний переключатель для изменения отопления помещений.
  - Проверьте все внешние переключатели.

### Неравномерная комнатная температура.

- Неправильно задана кривая нагрева.
  - Отрегулируйте кривую нагрева в меню 1.9.1.
- Установлено слишком высокое значение «dT пр DOT».
  - Войдите в меню 5.1.14 (поток кл. сис.) и уменьшите значение «dT пр DOT».
- Неравномерный поток через радиаторы.
  - Отрегулируйте распределение потока между радиаторами.

### Низкое давление в системе

- Недостаточно воды в системе климат-контроля.
  - Заполните водой систему климат-контроля (см. стр. 29).

### Низкая степень или отсутствие вентиляции

Данная часть главы поиска неисправностей применяется только в случае, если установлено дополнительное оборудование NIBE FLM.

- Вентиляция не отрегулирована.
  - Закажите/осуществите регулировку вентиляции.
- Засорился фильтр (HQ10) .
  - Очистите или замените фильтр.
- Устройство вытяжного воздуха заблокировано или слишком плотно закрыто заслонкой.
  - Проверьте и очистите устройства вытяжного воздуха.
- Сокращенный режим скорости вентилятора.
  - Войдите в меню 1.2 и выберите "обычный".
- Активирован внешний переключатель для изменения скорости вентилятора.
  - Проверьте все внешние переключатели.

### Высокая или слишком сильная степень вентиляции

Данная часть главы поиска неисправностей применяется только в случае, если установлено дополнительное оборудование NIBE FLM.

- Вентиляция не отрегулирована.
  - Закажите/осуществите регулировку вентиляции.
- Принудительный режим скорости вентилятора.
  - Войдите в меню 1.2 и выберите "обычный".
- Активирован внешний переключатель для изменения скорости вентилятора.
  - Проверьте все внешние переключатели.
- Засорился фильтр .
  - Очистите или замените фильтр.

### Компрессор не запускается

- Отсутствует требование по отоплению.
  - Отсутствует запрос теплового насоса относительно отопления или горячей воды.
- Сработали температурные условия.
  - Дождитесь обнуления температурных условий.
- Не достигнуто минимальное время между циклами запуска компрессора.
  - Подождите 30 минут и убедитесь в возможности запуска компрессора.
- Сработала аварийная сигнализация.
  - Следуйте инструкциям на дисплее.

### Воющий звук в радиаторах

- Закрыты термостаты в комнатах и неправильно задана кривая нагрева.
  - Установите термостаты на максимум в как можно большем количестве комнат. Отрегулируйте кривую нагрева в меню 1.1 вместо регулировки термостатов.
- Скорость циркуляционного насоса слишком высокая.
  - Войдите в меню 5.1.11 (Скорость насоса TH) и уменьшите скорость циркуляционного насоса.

- Неравномерный поток через радиаторы.
  - Отрегулируйте распределение потока между радиаторами.

### **Булькающий звук**

Данная часть главы поиска неисправностей применяется только в случае, если установлено дополнительное оборудование NIBE FLM.

- Недостаточно воды в гидрозатворе.
  - Повторно заполните гидрозатвор водой.
- Забился гидрозатвор.
  - Проверьте и отрегулируйте шланг водного конденсата.

# 11 Аксессуары

## 4-трубное активное/пассивное охлаждение ACS 45

Артикул № 067 195

## Активное/пассивное охлаждение НРАС 40

Артикул № 067 076

## Буферный резервуар UKV

### UKV 100

Артикул № 088 207

### UKV 200

Артикул № 080 300

## Внешняя дополнительная мощность ELK

Для этого дополнительного оборудования требуется вспомогательная плата АХС 40 (дополнительная мощность с шаговым управлением).

### ELK 5

Погружной нагреватель

5 кВт, 1 x 230 В

Артикул № 069 025

### ELK 8

Погружной нагреватель

8 кВт, 1 x 230 В

Артикул № 069 026

### ELK 15

Погружной нагреватель

15 кВт, 3 x 400 В

Артикул № 069 022

### ELK 26

Погружной нагреватель

26 кВт, 3 x 400 В

Артикул № 067 074

### ELK 42

Погружной нагреватель

42 кВт, 3 x 400 В

Артикул № 067 075

### ELK 213

Артикул № 069 500

## Водонагреватель/накопительный бак

### АНПС

Накопительный бак снабжен солнечным змеевиком (медь) и комбинированным змеевиком предварительного и последующего нагрева (нержавеющая сталь) для производства горячей воды.

Артикул № 056 283

### АНР

Бак расширения объема, используемый в первую очередь для расширения объема АНПС.

Артикул № 056 284

## Вспомогательная плата АХС 40

Вспомогательная плата требуется в случае подключения дополнительной мощности с шаговым управлением (напр., внешнего электрического бойлера) или дополнительной мощности с шунтовым управлением (напр., твердотопливного/жидкотопливного/газового/брикетного бойлера) к F1245.

Если одновременно с активизацией устройства звуковой аварийной сигнализации к F1245 подключены насос грунтовых вод или внешний циркуляционный насос, требуется также вспомогательная плата.

Артикул № 067 060

## Вспомогательное реле HR 10

Артикул № 067 309

## Дополнительная группа шунтирующих вентилей ECS 40/ECS 41

Данный аксессуар используется, когда F1245 установлен в домах с двумя или более различными системами климат-контроля, для которых требуются различные температуры подаваемого теплоносителя.

ECS 40 (Макс. 80 м<sup>2</sup>)                      Артикул № 067 287

ECS 41 (Мин. 80 м<sup>2</sup>)                      Артикул № 067 288

## Естественное охлаждение PCS 44

Артикул № 067 296

## Коммуникационный модуль MODBUS 40

MODBUS 40 позволяет управлять и отслеживать работу F1245 с помощью DUC (компьютерного подцентра) в здании. Обмен данными осуществляется посредством MODBUS-RTU.

Артикул № 067 144

## Коммуникационный модуль SMS 40

SMS 40 обеспечивает работу и контроль над F1245 через модуль GSM с использованием SMS-сообщений, посылаемых по мобильному телефону. Если в мобильном телефоне используется операционная система Android, можно использовать приложение NIBE Mobile App.

Артикул № 067 073

## Комнатное устройство RMU 40

RMU 40 предназначен для обеспечения контроля и мониторинга теплового насоса в другой части помещения, где размещен F1245.

Артикул № 067 064

### **Комплект заправочных клапанов KB 25/32**

Комплект заправочных клапанов для заполнения рассолом шланга коллектора, применяемого в тепловых насосах для горных пород. Включает в себя грязевой фильтр и изоляцию.

**KB 25 (макс. 12 кВт)**

Артикул № 089 368

**KB 32 (макс. 30 кВт)**

Артикул № 089 971

### **Модуль вытяжного воздуха FLM**

FLM — модуль вытяжного воздуха, специально предназначенный для обеспечения слаженного процесса механической рекуперации вытяжного воздуха и накопления энергии в скважине коллектора.

**FLM**

Артикул № 067 011

**Комплект кронштейнов для модуля FLM**

Артикул № 067 083

### **Обогрев бассейна POOL 40**

POOL 40 — дополнительное оборудование, обеспечивающее обогрев бассейна с помощью F1245.

Артикул № 067 062

### **Пассивное охлаждение**

**PCM 40**

Артикул № 067 077

**PCM 42**

Артикул № 067 078

### **Прибор контроля уровня NV 10**


Артикул № 089 315

### **Расширение базы EF 45**

Артикул № 067 152

# 12 Технические данные

## Габариты и расположение



\* Данный размер применяется с учетом угла 90° на трубах подачи рассола (боковое соединение). Отклонение размера может составлять прибл. ±100 мм по высоте, поскольку некоторая часть труб для подачи рассола является гибкой.

# Технические характеристики



## 1x230 В

1x230 В		5	8	10	12
<b>Данные выходной мощности при норм. потоке</b> <small>Относится к производительности теплового насоса, за искл. циркуляционных насосов</small>					
<b>0/35</b>					
Номинальная выходная мощность	кВт	4,89	8,33	10,20	11,88
Мощность охлаждения	кВт	3,83	6,62	8,09	9,41
Электрическая мощность	кВт	1,06	1,71	2,11	2,47
Коэффициент теплопроизводительности	-	4,62	4,86	4,83	4,81
<b>0/50</b>					
Номинальная выходная мощность	кВт	3,79	7,80	9,65	11,25
Мощность охлаждения	кВт	2,61	5,52	6,80	8,08
Электрическая мощность	кВт	1,18	2,28	2,85	3,17
Коэффициент теплопроизводительности	-	3,20	3,42	3,39	3,55
<b>Данные выходной мощности по стандарту EN 14511:2011</b>					
<b>0/35</b>					
Номинальная выходная мощность	кВт	4,65	8,15	9,98	11,60
Электрическая мощность	кВт	1,08	1,78	2,20	2,64
Коэффициент теплопроизводительности <sub>EN14511</sub>	-	4,30	4,58	4,54	4,39
<b>0/45</b>					
Номинальная выходная мощность	кВт	3,98	7,75	9,49	10,99
Электрическая мощность	кВт	1,17	2,11	2,60	3,11
Коэффициент теплопроизводительности <sub>EN14511</sub>	-	3,40	3,67	3,65	3,53
<b>Дополнительная мощность</b>	кВт	1/2/3/4/5/6/7			
<b>Электрические данные</b>					
Номинальное напряжение		230 В 50 Гц			
Макс. рабочий ток, компрессор (включая систему управления и циркуляционные насосы)	A <sub>средне-квадр.</sub>	9,5	15	21	22,5
Пусковой ток	A <sub>средне-квадр.</sub>	23	32	40	40
Макс. допустимое сопротивление в точке соединения <sup>1)</sup>	Ом	-	-	-	-
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 1-2 кВт (рекомендуемый номинал предохранителя)	A <sub>средне-квадр.</sub>	18(20)	24(25)	29(32)	31(32)
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 3-4 кВт (рекомендуемый номинал предохранителя)	A <sub>средне-квадр.</sub>	27(32)	32(32)	38(40)	40(40)
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 5-6 кВт (рекомендуемый номинал предохранителя)	A <sub>средне-квадр.</sub>	36(40)	41(50)	47(50)	49(50)
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 7 кВт (рекомендуемый номинал предохранителя)	A <sub>средне-квадр.</sub>	40(40)	46(50)	51(63)	53(63)
Мощность, насос для рассола	Вт	30 – 87	30 – 87	35 – 185	35 – 185
Мощность, насос для теплоносителя	Вт	7 – 67	7 – 67	7 – 67	7 – 67
Класс степени защиты IP		IP 21			
<b>Контур хладагента</b>					
Тип хладагента		R407C			
Объём	кг	1,2	1,7	2,0	2,0
Значение отсечения для реле высокого давления	МПа	2,9 (29 бар)			
Разность давлений для реле высокого давления	МПа	-0,7 (-7 бар)			
Значение отсечения для реле низкого давления	МПа	0,15 (1,5 бар)			

1x230 В		5	8	10	12
Разность давлений для реле низкого давления	МПа	0,15 (1,5 бар)			
<b>Контур рассола</b>					
Класс потребления энергии, насос для рассола		энергосберегающий			
Макс. давление в системе рассола	МПа	0,3 (3 бар)			
Мин. поток	л/с	0,19	0,33	0,40	0,47
Номинальный поток	л/с	0,23	0,42	0,51	0,65
Макс. доступ. внешнее давл. при номин. потоке	кПа	62	48	85	69
Макс./мин. темп. подаваемого рассола	°С	см. схему			
Мин. темп. отводимого рассола	°С	-12			
<b>Контур теплоносителя</b>					
Класс потребления энергии, цирк. насос		энергосберегающий			
Макс. давление в системе теплоносителя	МПа	0,4 (4 бар)			
Мин. поток	л/с	0,08	0,13	0,16	0,19
Номинальный поток	л/с	0,10	0,18	0,22	0,27
Макс. доступ. внешнее давл. при номин. потоке	кПа	68	64	64	58
Макс./мин. темп. теплоносителя	°С	см. схему			
<b>Выходная мощность шумов (L<sub>WA</sub>) по стандарту EN 12102 при 0/35</b>	дБ (А)	37	43	43	43
<b>Расчетные значения уровня звукового давления (L<sub>PA</sub>) по стандарту EN ISO 11203 при 0/35 на расстоянии 1 м</b>	дБ (А)	21,5	28	28	28
<b>Трубные соединения</b>					
Внеш. диам. медн. трубы для рассола	мм	28			
Внеш. диам. медн. трубы для теплоносителя	мм	22			28
Внешний диам. соединения горячей воды	мм	22			
Внешний диам. соединения холодной воды	мм	22			

### 3x230 В

3x230 В		6	8	10	12
<b>Данные выходной мощности при норм. потоке</b> <small>Относится к производительности теплового насоса, за искл. циркуляционных насосов</small>					
<b>0/35</b>					
Номинальная выходная мощность	кВт	6,30	8,18	9,81	11,87
Мощность охлаждения	кВт	4,98	6,53	7,87	9,42
Электрическая мощность	кВт	1,32	1,65	1,94	2,45
Коэффициент теплопроизводительности	-	4,78	4,96	5,07	4,84
<b>0/50</b>					
Номинальная выходная мощность	кВт	5,03	6,78	8,26	11,37
Мощность охлаждения	кВт	3,48	4,82	5,95	8,12
Электрическая мощность	кВт	1,55	1,96	2,31	3,25
Коэффициент теплопроизводительности	-	3,24	3,45	3,57	3,50
<b>Данные выходной мощности по стандарту EN 14511:2011</b>					
<b>0/35</b>					
Номинальная выходная мощность	кВт	6,05	7,86	9,46	11,74
Электрическая мощность	кВт	1,35	1,69	2,1	2,68
Коэффициент теплопроизводительности <sub>EN14511</sub>	-	4,48	4,65	4,50	4,38
<b>0/45</b>					
Номинальная выходная мощность	кВт	5,14	6,99	8,47	11,27
Электрическая мощность	кВт	1,46	1,87	2,28	3,22
Коэффициент теплопроизводительности <sub>EN14511</sub>	-	3,52	3,74	3,71	3,50
<b>Дополнительная мощность</b>	кВт	2/4/6/9			
<b>Электрические данные</b>					

3x230 В		6	8	10	12
Номинальное напряжение		230 В 3NAC 50 Гц			
Макс. рабочий ток, компрессор (включая систему управления и циркуляционные насосы)	A <sub>средне-кв.</sub>	8,0	10,4	13,0	14,4
Пусковой ток (при плавном пуске)	A <sub>средне-кв.</sub>	52(20,3)	57(20,8)	65,5(23)	73,5
Макс. допустимое сопротивление в точке соединения <sup>1)</sup>	Ом	-	-	-	-
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 2 кВт (рекомендуемый номинал предохранителя)	A <sub>средне-кв.</sub>	17,5(20)	20(20)	22(25)	24(25)
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 4 кВт (рекомендуемый номинал предохранителя)	A <sub>средне-кв.</sub>	24(25)	26(32)	28(32)	30(32)
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 6 кВт (рекомендуемый номинал предохранителя)	A <sub>средне-кв.</sub>	24(25)	26(32)	28(32)	30(32)
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 9 кВт (рекомендуемый номинал предохранителя)	A <sub>средне-кв.</sub>	36(40)	38(40)	40(40)	42(50)
Мощность, насос для рассола	Вт	30 – 87	30 – 87	35 – 185	35 – 185
Мощность, насос для теплоносителя	Вт	7 – 67	7 – 67	7 – 67	7 – 67
Класс степени защиты IP		IP 21			
<b>Контур хладагента</b>					
Тип хладагента		R407C			
Объём	кг	1,5	1,8	2,1	2,0
Значение отсечения для реле высокого давления	МПа	2,9 (29 бар)			
Разность давлений для реле высокого давления	МПа	-0,7 (-7 бар)			
Значение отсечения для реле низкого давления	МПа	0,15 (1,5 бар)			
Разность давлений для реле низкого давления	МПа	0,15 (1,5 бар)			
<b>Контур рассола</b>					
Класс потребления энергии, насос для рассола		энергосберегающий			
Макс. давление в системе рассола	МПа	0,3 (3 бар)			
Мин. поток	л/с	0,25	0,33	0,39	0,47
Номинальный поток	л/с	0,30	0,42	0,51	0,65
Макс. доступ. внешнее давл. при номин. потоке	кПа	58	48	85	69
Макс./мин. темп. подаваемого рассола	°С	см. схему			
Мин. темп. отводимого рассола	°С	-12			
<b>Контур теплоносителя</b>					
Класс потребления энергии, цирк. насос		энергосберегающий			
Макс. давление в системе теплоносителя	МПа	0,4 (4 бар)			
Мин. поток	л/с	0,10	0,13	0,16	0,19
Номинальный поток	л/с	0,13	0,18	0,22	0,27
Макс. доступ. внешнее давл. при номин. потоке	кПа	67	64	64	58
Макс./мин. темп. теплоносителя	°С	см. схему			
<b>Выходная мощность шумов (L<sub>WA</sub>) по стандарту EN 12102 при 0/35</b>	дБ (А)	42	43	43	43
<b>Расчетные значения уровня звукового давления (L<sub>PA</sub>) по стандарту EN ISO 11203 при 0/35 на расстоянии 1 м</b>	дБ (А)	27	28	28	28
<b>Трубные соединения</b>					
Внеш. диам. медн. трубы для рассола	мм	28			
Внеш. диам. медн. трубы для теплоносителя	мм	22			28
Внешний диам. соединения горячей воды	мм	22			
Внешний диам. соединения холодной воды	мм	22			

### 3x400 В

3x400 В		5	6	8	10	12
<b>Данные выходной мощности при норм. потоке</b> <small>Относится к производительности теплового насоса, за искл. циркуляционных насосов</small>						
<b>0/35</b>						
Номинальная выходная мощность	кВт	4,89	6,48	8,19	10,06	11,96
Мощность охлаждения	кВт	3,83	5,17	6,57	8,11	9,57
Электрическая мощность	кВт	1,06	1,31	1,62	1,95	2,38
Коэффициент теплопроизводительности	-	4,62	4,94	5,05	5,15	5,01
<b>0/50</b>						
Номинальная выходная мощность	кВт	3,79	5,15	6,73	8,46	11,29
Мощность охлаждения	кВт	2,61	3,61	4,81	6,14	8,14
Электрическая мощность	кВт	1,18	1,53	1,92	2,32	3,15
Коэффициент теплопроизводительности	-	3,20	3,36	3,51	3,64	3,58
<b>Данные выходной мощности по стандарту EN 14511:2011</b>						
<b>0/35</b>						
Номинальная выходная мощность	кВт	4,65	6,07	7,67	9,66	11,48
Электрическая мощность	кВт	1,08	1,32	1,64	2,01	2,51
Коэффициент теплопроизводительности <sub>EN14511</sub>	-	4,30	4,59	4,68	4,81	4,57
<b>0/45</b>						
Номинальная выходная мощность	кВт	3,98	5,19	6,70	8,55	10,99
Электрическая мощность	кВт	1,17	1,46	1,83	2,27	3,02
Коэффициент теплопроизводительности <sub>EN14511</sub>	-	3,40	3,56	3,67	3,77	3,64
<b>Дополнительная мощность</b>	кВт	1/2/3/4/5/6/7 (с возможностью переключения на 2/4/6/9)				
<b>Электрические данные</b>						
Номинальное напряжение		400 В 3НАС 50 Гц				
Макс. рабочий ток, компрессор	A <sub>средне-квадр.</sub>	9,5(1-фазовый) (16)	4,6(16)	6,6(16)	6,9(16)	9(16)
Включает систему управления, циркуляционные насосы и погружной нагреватель мощностью 0 кВт (рекомендуемый номинал предохранителя)						
Пусковой ток	A <sub>средне-квадр.</sub>	23	18	23	23	29
Макс. допустимое сопротивление в точке соединения <sup>1)</sup>	Ом	-	-	-	-	-
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 1-2 кВт	A <sub>средне-квадр.</sub>	18(20)	13(16)	15(16)	15(16)	18(20)
(рекомендуемый номинал предохранителя)						
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 3-4 кВт	A <sub>средне-квадр.</sub>	18(20)	13(16)	15(16)	15(16)	18(20)
(рекомендуемый номинал предохранителя)						
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 5-6 кВт	A <sub>средне-квадр.</sub>	18(20)	13(16)	15(16)	15(16)	18(20)
(рекомендуемый номинал предохранителя)						
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 7 кВт, подключенный при доставке	A <sub>средне-квадр.</sub>	18(20)	19(20)	21(25)	21(25)	23(25)
(рекомендуемый номинал предохранителя)						
Макс. рабочий ток теплового насоса, вкл. погружной нагреватель 9 кВт, требуется переключение	A <sub>средне-квадр.</sub>	24(25)	19(20)	22(25)	22(25)	24(25)
(рекомендуемый номинал предохранителя)						
Мощность, насос для рассола	Вт	30 – 87	30 – 87	30 – 87	35 – 185	35 – 185
Мощность, насос для теплоносителя	Вт	7 – 67	7 – 67	7 – 67	7 – 67	7 – 67
Класс степени защиты IP		IP 21				

3x400 В		5	6	8	10	12
<b>Контур хладагента</b>						
Тип хладагента		R407C				
Объём	кг	1,2	1,5	1,8	2,1	2,0
Значение отсечения для реле высокого давления	МПа	2,9 (29 бар)				
Разность давлений для реле высокого давления	МПа	-0,7 (-7 бар)				
Значение отсечения для реле низкого давления	МПа	0,15 (1,5 бар)				
Разность давлений для реле низкого давления	МПа	0,15 (1,5 бар)				
<b>Контур рассола</b>						
Класс потребления энергии, насос для рассола		энергосберегающий				
Макс. давление в системе рассола	МПа	0,3 (3 бар)				
Мин. поток	л/с	0,19	0,25	0,33	0,40	0,47
Номинальный поток	л/с	0,23	0,30	0,42	0,51	0,65
Макс. доступ. внешнее давл. при номин. потоке	кПа	62	58	48	85	69
Макс./мин. темп. подаваемого рассола	°С	см. схему				
Мин. темп. отводимого рассола	°С	-12				
<b>Контур теплоносителя</b>						
Класс потребления энергии, цирк. насос		энергосберегающий				
Макс. давление в системе теплоносителя	МПа	0,4 (4 бар)				
Мин. поток	л/с	0,08	0,10	0,13	0,16	0,19
Номинальный поток	л/с	0,10	0,13	0,18	0,22	0,27
Макс. доступ. внешнее давл. при номин. потоке	кПа	68	67	64	64	58
Макс./мин. темп. теплоносителя	°С	см. схему				
<b>Выходная мощность шумов (L<sub>WA</sub>) по стандарту EN 12102 при 0/35</b>	дБ (А)	37	42	43	43	43
<b>Расчетные значения уровня звукового давления (L<sub>PA</sub>) по стандарту EN ISO 11203 при 0/35 на расстоянии 1 м</b>	дБ (А)	21,5	27	28	28	28
<b>Трубные соединения</b>						
Внеш. диам. медн. трубы для рассола	мм	28				
Внеш. диам. медн. трубы для теплоносителя	мм	22				28
Внешний диам. соединения горячей воды	мм	22				
Внешний диам. соединения холодной воды	мм	22				

## Разное

Разное		5	6	8	10	12
<b>Водонагреватель</b>						
Объём водонагревателя	л	180				
Макс. давление в водонагревателе	МПа	1,0 (10 бар)				
<b>Объём нагрева горячей воды (комфортный режим «Нормальный») Согласно EN16147</b>						
Количество горячей воды (40° С)		240	240	235	235	230
КПД <sub>ГВС</sub> (профиль крана XL), 1x230 В		2,7	-	2,7	2,7	2,6
КПД <sub>ГВС</sub> (профиль крана XL), 3x230 В		-	2,8	2,8	2,8	2,6
КПД <sub>ГВС</sub> (профиль крана XL), 3x400 В		2,7	2,8	2,8	2,8	2,6
<b>Размеры и вес</b>						
Ширина	мм	600				
Глубина	мм	620				
Высота	мм	1800				
Требуемая высота потолка <sup>2)</sup>	мм	1950				
Вес укомплектованного теплового насоса	кг	250	255	265	270	275
Вес только компрессорного модуля	кг	110	115	125	130	135
Артикул №, 1 x 230 В, нержавеющая сталь		065 146	-	065 147	065 148	065 149

Разное	5	6	8	10	12
Артикул №, 3 x 230 В, нержавеющая сталь	-	065 142	065 143	065 144	065 145
Артикул №, 3x400 В, эмаль (только для рынков Германии, Швейцарии и Австрии)	065 104	065 105	065 106	065 107	065 108
Артикул №, 3 x 400 В, эмаль	-	065 084	065 085	065 086	065 087
Артикул №, 3 x 400 В, нержавеющая сталь	065 079	065 080	065 081	065 082	065 083
Артикул №, 3 x 400 В, медь	065 065	065 075	065 076	065 077	065 078


<sup>1</sup>Макс. допустимое сопротивление в точке, подключенной к сети электроснабжения, по стандарту EN 61000-3-11. Пусковые токи могут вызвать падение пробивного напряжения, который может влиять на другое оборудование в неблагоприятных условиях. Если импеданс в точке, подключенной к сети электроснабжения, превышает заданную уставку, возможен сбой. Если импеданс в точке, подключенной к сети электроснабжения, превышает заданную уставку, проконсультируйтесь с поставщиком электроэнергии перед приобретением оборудования.

<sup>2</sup>Без ножек высота составляет прикл. 1930 мм.


### Рабочий диапазон теплового насоса, работа компрессора

Компрессор обеспечивает температуру потока до 65°C, дальнейшее повышение температуры (до 70°C) обеспечивается с помощью дополнительного тепла.

#### 12 кВт 3x400 В, 8-12 кВт 1x230 В



### Другое



# 13 Оглавление

## Оглавление

### N

NIBE Uplink™, 26  
NV 10, блок контроля давления/уровня/расхода рассола, 28

### A

Аварийная сигнализация, 70

### B

Важная информация, 2  
Информация по технике безопасности, 2  
Варианты внешнего соединения, 26  
NV 10, блок контроля давления/уровня/расхода рассола, 28  
Возможный выбор для вспомогательного выхода AUX (беспотенциального переменного реле), 28  
Возможный выбор для вспомогательных входов AUX, 26  
Датчик температуры, охлаждение/отопление, 26  
Дополнительный циркуляционный насос, 28  
Индикация режима охлаждения, 28  
Контакт для активизации "Внешняя регулировка", 27  
Контакт для активизации "временный люкс", 27  
Контакт для активизации скорости вентилятора, 27  
Контакт для внешней блокировки тарифа, 26  
Переключатель для «Smart Grid ready», 27  
Переключатель для внешнего принудительного управления насосом для рассола, 27  
Переключатель для внешней блокировки дополнительной мощности и/или компрессора, 26  
Переключатель для внешней блокировки отопления, 27  
Управление насосом грунтовых вод, 28  
Циркуляция горячей воды, 28

Варианты стыковки, 15

Бассейн, 17  
Более двух систем климат-контроля, 17  
Дополнительный электрический нагреватель горячей воды, 16  
Естественное охлаждение, 17  
Резервуар нейтрализации, 16  
Рекуперация воздухообмена, 16  
Система грунтовых вод, 16  
Системы подогрева пола, 17

Ввод в эксплуатацию и регулировка, 29

Заполнение и вентиляция, 29  
Подготовка, 29  
Последующая регулировка и стравливание, 31  
Руководство по началу работы, 30

Возможный выбор для вспомогательного выхода AUX (беспотенциального переменного реле), 28

Возможный выбор для вспомогательных входов AUX, 26

Выбор меню, 36

Выбор опций, 36

Выключатель двигателя, 18

Обнуление, 18

### G

Габариты и расположение, 75

Главный / подчиненный, 24

### D

Данные датчика температуры, 66  
Датчик температуры, внешний подающий трубопровод, 21  
Датчик температуры, охлаждение/отопление, 26  
Действия по обслуживанию, 64  
Данные датчика температуры, 66  
Дренаж нагревателя горячей воды, 64  
Дренаж системы климат-контроля, 64  
Запуск циркуляционного насоса вручную, 65  
Извлечение модуля охлаждения, 66  
Опорожнение системы рассола, 65  
Режим ожидания, 64

Сервисный разъём USB, 68

Диаграмма мощности насоса, сторона рассола, ручное управление, 31

Дисплей, 34

Дисплей, 34

Кнопка "OK", 34

Кнопка "Назад", 34

Лампа состояния, 34

Переключатель, 34

Рукоятка управления, 34

Дополнительная мощность - максимальная мощность, 22

Переключение на максимальную электрическую мощность, 22

Установка максимальной электрической мощности, 22

Дополнительное оборудование, 73

Дополнительные соединения, 24

Дополнительный циркуляционный насос, 28

Доставка и обращение, 5

Зона установки, 5

Извлечение модуля охлаждения, 5

Поставляемые компоненты, 6

Сборка, 5

Снятие крышек, 6

Снятие частей изоляции, 7

Транспортировка, 5

Доступ к электрическому соединению, 19

Дренаж нагревателя горячей воды, 64

Дренаж системы климат-контроля, 64

### Z

Заполнение и вентиляция, 29

Заполнение и вентиляция системы рассола, 29

Заполнение нагревателя горячей воды, 29

Заполнение системы климат-контроля и отвод воздуха, 29

Основные символы, 30

Заполнение и вентиляция системы рассола, 29

Заполнение нагревателя горячей воды, 29

Заполнение системы климат-контроля и отвод воздуха, 29

Запуск циркуляционного насоса вручную, 65

Зона установки, 5

### I

Извлечение модуля охлаждения, 5, 66

Индикация режима охлаждения, 28

Информация по технике безопасности, 2

Контактная информация, 4

Маркировка, 2

Проверка установки, 3

Серийный номер, 2

Символы, 2

Использование виртуальной клавиатуры, 37

### K

Кнопка "OK", 34

Кнопка "Назад", 34

Комнатный датчик, 22

Конструкция теплового насоса, 8

Размещение компонентов, 8

Размещение компонентов секции охлаждения, 12

Размещение компонентов электрошкафов, 10

Список компонентов, 8

Список компонентов секции охлаждения, 12

Список компонентов электрошкафов, 10

Контакт для активизации "Внешняя регулировка", 27

Контакт для активизации "временный люкс", 27

Контакт для активизации скорости вентилятора, 27

Контакт для внешней блокировки тарифа, 26

Контактная информация, 4

## Л

Лампа состояния, 34

## М

Маркировка, 2

Меню 1 - ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ, 38

Меню 2 - ГОРЯЧАЯ ВОДА, 46

Меню 3 - ИНФО, 48

Меню 4 - ТЕПЛОВОЙ НАСОС, 49

Меню 5 - СЕРВИС, 55

Меню справки, 31, 37

Микровыключатель, 18

## Н

Нагреватель горячей воды, 15

Соединение нагревателя горячей воды, 15

Наружный датчик, 21

## О

Обслуживание, 64

Действия по обслуживанию, 64

Ограничитель температуры, 18

Обнуление, 18

Опорожнение системы рассола, 65

Основные символы, 13, 30

## П

Переключатель, 34

Переключатель для «Smart Grid ready», 27

Переключатель для внешней принудительного управления насосом для рассола, 27

Переключатель для внешней блокировки дополнительной мощности и/или компрессора, 26

Переключатель для внешней блокировки отопления, 27

Повторная регулировка, вентиляция, сторона теплоносителя, 33

Подготовка, 29

Поиск и устранение неисправностей, 70

Последующая регулировка и стравливание, 31

Диаграмма мощности насоса, сторона рассола, ручное управление, 31

Повторная регулировка, вентиляция, сторона теплоносителя, 33

Последующая регулировка комнатной температуры, 33

Регулировка насоса, автоматическое управление, 31

Регулировка насоса, ручное управление, 31

Последующая регулировка комнатной температуры, 33

Поставляемые компоненты, 6

Проверка установки, 3

Прокрутка окон, 37

## Р

Работа, 36

Рабочий диапазон теплового насоса, 81

Размеры и трубные соединения, 14

Размеры труб, 14

Регулировка насоса, автоматическое управление, 31

Сторона рассола, 31

Сторона теплоносителя, 31

Регулировка насоса, ручное управление, 31

Сторона теплоносителя, 32

Режим ожидания, 64

Мощность в аварийном режиме, 23

Руководство по началу работы, 30

Рукоятка управления, 34

## С

Сбой климат-контроля, 70

Аварийная сигнализация, 70

Поиск и устранение неисправностей, 70

Управление аварийной сигнализацией, 70

Сборка, 5

Секция охлаждения, 12

Сервисный разъём USB, 68

Серийный номер, 2

Символы, 2

Система меню, 35

Выбор меню, 36

Выбор опций, 36

Использование виртуальной клавиатуры, 37

Меню справки, 31, 37

Прокрутка окон, 37

Работа, 36

Установка значения, 36

Снятие крышек, 6

Снятие крышки, основная плата, 19

Снятие крышки, печатная плата погружного нагревателя, 19

Снятие люка, печатная плата обработки и настройки входящих сигналов, 19

Снятие частей изоляции, 7

Соединение внешнего рабочего напряжения для системы управления, 21

Соединение датчиков тока, 25

Соединение дополнительного оборудования, 28

Соединение нагревателя горячей воды, 15

Соединение системы климат-контроля, 15

Соединение электропитания, 20

Соединения, 20

Сторона рассола, 14

Сторона теплоносителя, 15

Соединение системы климат-контроля, 15

Схема системы, 13

## Т

Технические данные, 75–76

Габариты и расположение, 75

Рабочий диапазон теплового насоса, 81

Технические данные, 76

Транспортировка, 5

Трубные соединения, 13

Варианты стыковки, 15

Нагреватель горячей воды, 15

Общие сведения, 13

Основные символы, 13

Размеры и трубные соединения, 14

Размеры труб, 14

Сторона рассола, 14

Сторона теплоносителя, 15

Схема системы, 13

## У

Управление, 34, 38

Управление - введение, 34

Управление - меню, 38

Управление аварийной сигнализацией, 70

Управление - введение, 34

Дисплей, 34

Система меню, 35

Управление - меню, 38

Меню 1 - ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ, 38

Меню 2 - ГОРЯЧАЯ ВОДА, 46

Меню 3 - ИНФО, 48

Меню 4 - ТЕПЛОВОЙ НАСОС, 49

Меню 5 - СЕРВИС, 55

Управление насосом грунтовых вод, 28

Уставки, 22

Установка значения, 36

## Ф

Фиксатор кабеля, 19

## Ц

Циркуляция горячей воды, 28

## Э

Электрические соединения, 18

NIBE Uplink™, 26

Блок контроля нагрузки, 25  
Варианты внешнего соединения, 26  
Выключатель двигателя, 18  
Главный / подчиненный, 24  
Датчик температуры, внешний подающий трубопровод, 21  
Дополнительная мощность - максимальная мощность, 22  
Дополнительные соединения, 24  
Доступ к электрическому соединению, 19  
Комнатный датчик, 22  
Микровыключатель, 18  
Наружный датчик, 21  
Общие сведения, 18  
Ограничитель температуры, 18

Режим ожидания, 23  
Снятие крышки, основная плата, 19  
Снятие крышки, печатная плата погружного нагревателя, 19  
Снятие люка, печатная плата обработки и настройки входящих сигналов, 19  
Соединение внешнего рабочего напряжения для системы управления, 21  
Соединение дополнительного оборудования, 28  
Соединение электропитания, 20  
Соединения, 20  
Уставки, 22  
Фиксатор кабеля, 19  
Электрошкафы, 10



NIBE AB Sweden  
Hannabadsvägen 5  
Box 14  
SE-285 21 Markaryd  
info@nibe.se  
www.nibe.eu



231638